
V Českých Budějovicích, dne 9. 9. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

dne 6. 9. 2021 obdržel zástupce zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Pečovatelské byty Mladá Vožice**“ zadavatele Města Mladá Vožice.

Na základě této žádosti uvádíme níže odpověď na dotaz (vysvětlení zadávací dokumentace).

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí **dne 1. 10. 2021 v 10:00 hod.** Způsob podání nabídek se oproti zadávacím podmínkám nemění.

Přesné znění požadavku (žádost účastníka ze dne 6. 9. 2021)

Dobrý den, paní rozpočtářka se na Vás obrací s prosbou o vysvětlení, popřípadě doplnění informací do veřejné zakázky: "Pečovatelské byty Mladá Vožice".

Dotazy zní:

- V projektové dokumentaci chybí Technická zpráva
- Ve VV chybí jakékoli položky na likvidaci sutí všech demontáží PSV .
- Hlavní výkazy výměr postrádají vzorečky výpočtů cen.
- Výplně otvorů plast i hliník – není určena barva.

Děkuji předem za Váš čas a ochotu

Vysvětlení zadávací dokumentace

Technickou zprávu doplňujeme.

Likvidace sutí PSV – v soupise prací 070 – PEČOVATELSKÉ BYTY, HUSOVO nám. 125, MLADÁ VOŽICE pard.č.129 [zadání] - v přední části výkazu je uvedena likvidace sutí pro všechna řemesla.

Vzorečky výpočtu cen jsou doplněny. Součástí této žádosti o vysvětlení jsou soupisy prací, kde jsou doplněny vzorečky, které zde chyběly. Účastníci mohou použít soupisy prací se vzorečky.

U výplně otvorů je požadována barva bílá.



.....
zástupce zadavatele

Přílohy:

01_Technická zpráva (3) Pečovatelské byty – dodatek k technické zprávě.odt

1. Krycí list rozpočtu CZ – zadání – pečovatelské byty – uznatelné

1. Krycí list rozpočtu CZ – zadání – pečovatelské byty – neuznatelné

5. Zadání s výkazem výměr – Peč. byty neuzn. s

5. Zadání s výkazem výměr – Peč. byty uzn. s