
V Českých Budějovicích, dne 19. 4. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

dne 17. 4. 2024 obdržel zadavatel Město Mladá Vožice žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku s názvem **STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA TECHNOLOGIÍ KUCHYŇSKÉHO PROVOZU ZŠ A MŠ V MLADÉ VOŽICI**.

Na základě této žádosti uvádíme níže odpověď na dotaz (vysvětlení zadávací dokumentace).

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel uvádí, že lhůta pro podání nabídek **se prodlužuje a končí tak dne 24. 4. 2024, v 11:30 hod.** Způsob podání nabídek se nemění.

Přesné znění požadavku (žádost účastníka ze dne 17. 4. 2024)

Vážený zadavateli,

prosíme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k jednotlivým bodům viz. níže:

DOTAZY K JEDNOTLIVÝM ROZPOČTŮM:

•Stavební úpravy a bourání k VZT - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V OPŽP:

1.Ve výkaze výměr je v položkách č. 2,3,4 řešeno bourání stropních konstrukcí pro VZT prostupy včetně provizorního podepření, ale v dalších položkách ostatních rozpočtů není již řešeno statické zajištění nebo doplnění konstrukce. V TZ je pouze uvedeno „statikem bude posouzeno a navrženo řešení prostupů (pro vedení VZT) – prosím o vysvětlení, popř. doplnění výkazu nebo kde tuto částku zohlednit

•SO.01b - Vzduchotechnika - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE V OPŽP vyjma Vedlejších rozpočtových nákladů

2.U položek č. 39 a č. 42 je vynechán název položky, je uveden pouze v textu pro popis položky - je tedy tato položka platná?

•SO.01b - Stavební úpravy - stavební část - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE V OPŽP

3.U pol.č 22 a s ní související pol.č.23 neodpovídá množství zárubní počtu dveří, zárubní je o jeden kus více

4.U položek č. 46 je vynechán název položky, je uveden pouze v textu pro popis položky - je tedy tato položka platná?

5.V případě , že pol.č.46 platí, prosím o bližší specifikaci provedení a umístění sítí do oken proti hmyzu, v PD je pouze výkres č. D.1.2.12 (Nový stav-otevírání oken).

Součástí PD nejsou žádné bližší specifikace prvků

6.U položky č. 47 – roleta výdejního a příjmového místa – upozorňujeme, že musí být s ohledem na šířku otvoru proveden svislý dělicí sloupek

7.Pol.č.73 – sokl – dlažba keramická – má být dodán sokl s požlábkem do hygienických provozů nebo bez požlábků?

•SO.01c - Zdravotně-technické instalace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE V OPŽP

8.Nenalezli jsme položky pro zahazování rýh a drobné stavební přípomoc oddíl ZTI

•ON 01 - Bourací práce - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE V OPŽP

9.Pol.č. 49 - Náklady na plánované vyklizení objektu (police, chladničky, šatní skříňky, atp.) – co vše obnáší tato položka? Jedná se také o demontáže stávajících zařízení gastrotechnologie? V rozpočtu není na tyto práce položka a pokud se budou stávající prvky likvidovat nebo přesouvat pro dočasné uložení na náklady zhotovitele stavby, bylo by dobré to blíže specifikovat. V TZ jsme nenalezli.

•10) V rozpočtech jsme nenalezli oddíl Měření a regulace pro VZT – bude řešeno jinak než odděleně?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel níže uvádí odpovědi k jednotlivým číslovaným dotazům účastníka:

- 1) Vzhledem k nejednoznačným informacím o provedení stropní konstrukce, budou konkrétní položky doplněny po odkrytí konstrukce. Řešení zajištění a doplnění konstrukce bude předepsáno statikem.
- 2) Položky č. 39 a 42 jsou platné. Název položky odpovídá popisu položky.
- 3) V rozpočtu chybí 1x dveře 80/197 voštinové. Doplněno v Dodatku č. 1.
- 4) Položka č. 46 je platná. Název položky odpovídá popisu položky.
- 5) Sít proti hmyzu v pevném rámu (např. Al). K rámu okna kotveno pevně nebo pomocí otočných záklopek po obvodu rámu sítě. Sítě pouze v otevíravých částech oken.
- 6) Ano, roleta bude vzhledem k její délce s dělicím sloupkem.
- 7) Sokle bez požlábků.
- 8) Položky v původním soupisu nejsou. Jsou doplněny v Dodatku č. 1.
- 9) Náklady na vyklizení objektu a demontáž gastrozařízení v původním soupisu nejsou. Položky jsou doplněny v Dodatku č.1.
- 10) Tuto část (MaR) je třeba zohlednit v ceně VZT a to v ceně rekuperační jednotky.

!! V rámci vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 předkládáme Dodatek č. 1 k soupisům prací, které byly součástí zadávacích podmínek. Tento Dodatek č. 1 účastníci ocení a doloží do svých nabídek. Oceněné položky v Dodatku č. 1 přičte k celkové nabídkové ceně.

.....
zástupce zadavatele

Přílohy:

DODATEK Č 1_R2023-03 - Mladá Vožice modernizace kuchyňského provozu [zadání].xlsx