

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby“

podlimitní režim – otevřené řízení (OR)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 141/17/K

V Brně, dne 24.4.2017

Věc: Veřejná zakázka:

„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby“

Vysvětlení zadávací dokumentace (4)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 12: D1.01 stavební část - výtahy

V předané projektové dokumentaci jsou Technické zprávě popsány výtahy

Výtah č. V.01 - lůžkový evakuační

Lanový výtah s rekuperační pohonnou jednotkou umístěnou v hlavě šachty a nosnými lany v plochých polyuretanových pásech.

Zastavěná plocha šachtové části 6,09 m²

Obestavěný prostor šachtou 119,2 m³

Nosnost výtahu / počet osob 1 000 kg / 13

Rozměry výtahových šachet jsou pro výtahy lůžkové o nosnosti 1600kg, tomu ale neodpovídá rozměr dveří, který by měl být 1300mm pro nosnost 1600kg.

Dveře mají být dle popisu automatické, dvoudílné, teleskopické, ale dle výkresu jsou dveře centrální.

Výtahy č. V.03 – osobo-nákladní

Zastavěná plocha šachtové části 7,45 m²

Obestavěný prostor šachtou 56,9 m³

Nosnost výtahu / počet osob 1 600 kg / 21

Požadovaný rozměr kabiny 1670x2400 je pro výtah nosnosti 1900kg.

Žádáme Vás o vyjasnění výše uvedených nesrovnalostí.

Odpověď č. 12: Na dotazy bylo zodpovězeno v dotazu č. 11.

Dotaz č. 13: D1.01 stavební část - Zámečnické výrobky

V soupisu prací je položka:

501	PC 23300	Ocel.kce stříšky, komplet d+m dle Z/33, včetně žárového pozinku a kotvení do ŽB stěny	kg	404,00000
		1*404,0		404,00000

Dle Výpisu materiálu zámečnických výrobků se jedná o:

Výpis materiálu:

vodorovná deska 0,034 x 7 850 = 280
 čelní deska 0,0085 x 7 850 = 67
 příčné výztuhy 0,00095 x 7 x 3 925 = 26
 žiletka-plech 0,11 x 7 x 40 = 30,8

Hmotnost celkem 404 kg

+ spojovací a montážní materiál

Dle našeho zjištění je váha 1m2 pozinkovaného plechu 7,85kg/m2 a tudíž je váha prvku spočítána chybně.

Žádáme Vás o opravu výměry pol.č. 501 soupisu prací

Odpověď č. 13: V našem výpočtu, je stejně tak jak ve Vašem uvažováno s váhou plechu o tloušťce 1 mm 7,85 kg/m², tedy 7850 kg/m³. Nicméně byla provedena kontrola a ve výpočtu byla jiná početní chyba. Správná hmotnost je 429,8 kg.

Zadavatel zasílá aktualizovaný soupis prací D1.01.01-S Soupis prací, který nahrazuje původní.

Odpovědi č. 13 došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 2.

Informace č. 2: V souvislosti poskytnutými informacemi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **16.5.2017 do 10,00 hod.** Na základě to se mění příslušná ustanovení Zadávací dokumentace takto (*uveden nový text*):

4.4.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do **4.5.2017, 23,59 hod.**

7.2. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona a je stanovena na **29** pracovních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **16.5.2017 do 10,00 hod.**, a to na adresu zastupujícího zadavatele.

8.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami bude jednokolové v návaznosti na odst. 7.1. této Zadávací dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno dne **16.5.2017 v 10,00 hod.** na adrese zastupujícího zadavatele, Kaštanová 123a, Brno.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková, za zastupujícího zadavatele