

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby“

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 185/17/K

V Brně, dne 22.5.2017

Věc: Veřejná zakázka:

„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby“

Vysvětlení zadávací dokumentace (9)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 32: Jedná se o položku souboru EKV (elektronické kontroly vstupu) potřebujeme pro cenovou nabídku znát, jaký stávající systém je v nemocnici instalován.
Viz položka VV Čtečka ID karet - čtečka karet dle standardu nemocnice KM.

Odpověď č. 32: V nemocnici KM stále není vyřešen jednotný standard systému kontroly vstupu. Nicméně nemocnice KM definovala standardy čteček, které je potřeba dodržet. Jde tedy o čtečky splňující: MIFARE 125 KHz, s rozhraním Wiegand 13,5 MHz.
Během právě probíhající výstavby v areálu nemocnice bude systém vybrán a definován.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele