
V Českých Budějovicích, dne 11. 1. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

dne 10. 1. 2024 obdržel zadavatel Město Mladá Vožice prostřednictvím svého zástupce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku s názvem „**Nástavba a přístavba knihovny Mladá Vožice**“.

Na základě této žádosti uvádíme níže odpověď na dotaz (vysvětlení zadávací dokumentace).

V souvislosti s tímto vysvětlením zadavatel uvádí, že povaha tohoto doplnění nevyžaduje, aby zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, ta se tedy tímto nemění.

Přesné znění požadavku (žádost účastníka ze dne 10. 1. 2024)

Dobrý den,

mohla bych poprosit o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce VŘ: „**Nástavba a přístavba knihovny Mladá Vožice**“, dotazy viz níže.

Dotazy k rozpočtu BEZ ZATEPLENÍ (vč.příloh):

1. Ve výkaze výměr přílohy Elektroinstalace je v položce č.43 uvedeno „připojení invalidní plošiny“, ale ve stavební části je pouze schodolez na dobíjení – prosím o vysvětlení, popř. úpravu
2. V PD ani VV není blíže specifikován schodolez (pol.č. 347, v tabulce PD označen P4) – prosím o uvedení typu, požadované nosnosti, sklápění apod.
3. Ve VV u pol.č. 302 je uvedena ocelová mobilní ližina, celková hmotnost 35kg (v tabulce PD označeno P4) – není úplně zřejmé, jestli se jedná o překlenutí tří vyrovnávacích stupňů pro vstup ZTP osobám. S tímto také souvisí materiál pro ližiny, ocel je příliš těžká pro manipulaci, proto se vyrábí běžně z duralu, ocel se používá spíše na venkovní rampy. Prosím tedy o upřesnění materiálu a rozměrů mobilních ližin, popř. zda mají být teleskopické.

Děkujeme za pochopení

Vysvětlení zadávací dokumentace

1. Platí řešení uvedené v PD, tj. připojení plošiny (pro možné budoucí osazení plošiny).

-
2. Schodolez není součástí projektu, účastníci ve svých nabídkách **položku č. 347 Montáž a dodávka schodolez pro osoby ZTP, ozn. P4** v rozpočtu „Knihovna Mladá Vožice BEZ ZATEPLNÍ FASÁDY soupis stav.prací, dod. a služeb“ **NEBUDOU OCEŇOVAT!!**
3. Jde o překlenutí tří vyrovnávacích stupňů pro vstup ZTP osobám, které bylo takto dohodnuto s konzultantem NIPI, je třeba dodržet řešení v PD.



.....
zástupce zadavatele