



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
www.olkraj.cz



Počet listů: 2
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA

SpZn: KÚOK/14134/2021/OKŘ/358
č.j.: KUOK 29540/2021

VYŘIZUJE/TEL.

Ing. Martina Soudná
telefon: 585 508 282
m.soudna@olkraj.cz

OLOMOUC

10. 3. 2021

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

*Podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)*

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky: „SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Teplovod“
ID profilu zadavatele: VZ0110037

Identifikační údaje o zadavateli:

Název: **Olomoucký kraj**
Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem - hejtmanem kraje
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Právní forma: 804 – Územní samosprávný celek
Profil zadavatele: <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0001005>
ID datové schránky: qiabfmf

a

Název:	Město Šternberk
Sídlo:	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupený:	Ing. Orság Stanislav, starosta města
IČO:	00299529
DIČ:	CZ00299529
Právní forma:	801 - Obec
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk
ID datové schránky:	ud7bzn4

Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Forma zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona
Finanční limit VZ:	podlimitní

2. DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona včetně přesného znění žádosti dodavatele na následujících profilech:

Přímý odkaz na profil OLOMOUCKÉHO KRAJE:

<https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/408783>

Profil MĚSTA ŠTERNBERK:

<http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk>

Účastníkem byl dne 10. 3. 2021 vznesen níže uvedený dotaz, na který zadavatel uvádí následující odpověď:

DOTAZ 1:

Ve výkazu výměr na teplovodní přípojku pro krytý bazén ve stavebních pracích chybí uvedení rozbouraných povrchů (pol. č. 1 a 2) do nějakého stavu.

Dotaz: Uchazeč končí práce zásypem zeminou?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, uchazeč ukončí práce zpětným zásypem do úrovně stávajícího terénu. V trasách teplovodu budou v rámci jiné investiční akce následně provedeny nové povrchy zpevněných i nezpevněných ploch. V případě, že k zásypu užije vytěženou zeminu, musí zajistit její dostatečné zhutnění, případně k zásypu zajistit jiný vhodný únosný materiál.

3. LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Z důvodu povahy vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel nemění lhůtu pro podání elektronických nabídek uvedenou v rámci Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1, čj.: KUOK 27231/2021, tj. lhůta pro podání elektronických— nabídek končí dne **24. 3. 2021 v 08:00 hodin**.

4. ZÁVĚR

Zadavatel žádá účastníky, aby respektovali tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

.....

Ing. Svatava Špalková
vedoucí odboru kancelář ředitele
na základě pověření
Rady Olomouckého kraje