

DODATEČNÁ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

v zadávacím řízení
 „Splašková kanalizace ČOV v obci Žižice – 3. stavba – Drnov, Vítov“

ZADAVATEL: Obec Žižice
Sídlem: Žižice 31, 247 01 Žižice
Zastoupený: Vratislav Rubeš, starosta obce
IČ: 00235211


V Praze dne 16. 10. 2015

Vážený,
 zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se ke shora uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 522 955 a uveřejněné ve VZZ dne 23. 9. 2015.

Dodatečná informace č.	Znění žádosti o dodatečné informace			Dodatečné informace k zadávacím podmínkám		
5.	Po prostudování zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky máme následující dotazy:					
	1. Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky :					
	14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	2 712,000
	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m : výměra 678*212					
	15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	450,000
	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m : výměra 56,25*42					
	16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	2 712,000
	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m : výměra 678*212					
	17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	450,000
	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m : výměra 56,25*42					

	Z výpočtu vyplývá, že pažení je uvažováno pouze pro úseky 678 n (hl. 2 m) a 56,25 m (hl. 4 m). Znamená to, že zbylé úseky nebudou paženy.	Ano, zbylé úseky nebudou paženy.
6.	Předmětem nabídky nejsou kanalizační přípojky. Nicméně, nemělo by být ve výkazu obsaženo vysazení odboček pro přípojky na hlavním řádu?	Kanalizační přípojky nejsou předmětem této stavby.

S pozdravem


A.I. Consulting s.r.o.
 IČO: 28163974, DIČ: CZ28163974
 Na Klauďance 781/19, 147 00 Praha 4

A.I. Consulting s.r.o., v.z. Ing. Petr Lis