



LEGENDA EPS

ÚSTŘEDNA EPS

OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ

TERMODIFERENCIÁLNÍ HLÁSIČ

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

OT MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ

HLÁSIČ NAD PODHLEDEM

VSTUPNÍ MODUL

VÝSTUPNÍ MODUL

ROZVADEČ NN

PŘÍDRŽNÝ MAGNET

NAPÁJECÍ ZDROJ

SIRÉNA

	JXFE-R 1x2x0,8 B2ca
	JXFE-V 1x2x0,8 B2ca,s1,d0
	1-CHKE-V 2x1,5 B2ca,s1,d0
	1-CHKE-R 2x1,5 B2ca,s1,d0

POZNÁMKA:
V místnostech s podhledy budou kabely JXFE-R 1x2x0,8 vedeny nad podhledem volně, přichyceny ke stropu příchytkami bez požární odolnosti. V místnostech bez podhledu budou kabely JXFE-R 1x2x0,8 vedeny na povrchu v elektroinstalačních vkládacích lištách.
Kabely s funkční schopností při požáru musí být vedeny odděleně a musí být vždy přichyceny kovovými příchytkami tak, aby trasa jako celek měla odolnost při požáru po dobu 30 minut. Kovové příchytky musí být maximálně 30cm od sebe. Pro příchytky budou použity kovové hmoždinky nebo šrouby do betonu.
Svody z podhledu k tlačítkovým hlásičům, přídržným magnetům a sirénám budou vedeny v ohebných trubkách pod omítkou.

ARCHITEKT	HIP	PROJEKTANT	SPOLUPRÁCE	 ARCHITEKTONICKÝ ATELIER S.R.O. Na Zájezdu 14, Praha 10 tel. fax. +420 271 73 26 00	
Ing.arch. Jan Lauda	Ing. Ladislav Licek	Michal Eibich			
INVESTOR Městská část Praha 7, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7					
AKCE				ČÍSLO ZAKÁZKY	567/16
SAZ Praha 7 Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby č. parc. 1697, kat. území Holešovice				STUPEŇ	DPS
				DATUM	10/2016
				MĚŘITKO 1:100	ČÍSLO 08
VÝKRES	FORMÁT 2xA4				
PŮDORYS 6.NP					

SUBDODAVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		MICHAL EIBICH Projekty elektro-slaboproud JANA PALACHA 544, 252 63 ROZTOKY tel. 311 230 686, 775 361 200 e-mail: info@eibich.cz; www.eibich.cz
PROFESE	D.1.9 EPS	
ČÍSLO ZAKÁZKY	30/2016	
VYPRACOVAL	MICHAL EIBICH	

PROJEKT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM LILA-ARCHITEKTONICKÝ ATELIER s.r.o. A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN ANI ROZŠÍŘOVÁN BEZ JEJÍHO SOUHLASU