



DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Dodatečné informace č. 5

Název veřejné zakázky:	„Splašková kanalizace Tišice – I. Etapa – 2. část“
Zadavatel:	Obec Tišice
IC:	63113074
Sídlo:	Marie Podvalové 334, PSČ: 277 15
Druh veřejné zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávána v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Dodatečné informace:

Zadavatel tímto provádí drobné změny zadávací dokumentace, a to konkrétně v dokumentu „Technické podmínky“ příloha č. 5 zadávací dokumentace:

- Na straně 14 se v článku 1.14. Část elektro a SŘTP, v odstavci **Zařízení pro monitoring** odstraňuje první věta:

„Pro přenos dat musí být použita sběrnice fieldbus Dupline.“

A je nahrazena následujícím textem:

„Pro přenos dat musí být použita sběrnice kompatibilní se současným systémem.“

- Na straně 15 se v odstavci **Kabely a kabelové trasy** odstraní celá první a druhá věta:

„Monitorovací kabel musí být vyroben z Redivac LBP 00 1.5/VS 2SCR BS 5308 Část 1, Typ 2 nebo ekvivalentní odsouhlasený. Kabel musí být potažený PVC, celkově stíněný, pancéřovaný typ obsahující spletený pár žil.“

Tyto dvě věty jsou nahrazeny následujícím textem:

„Monitorovací kabel musí být potažený PVC, celkově stíněný, pancéřovaný typ obsahující spletený pár žil.“

V ostatním zůstává zadávací dokumentace beze změny.

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl drobnou změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce, prodlužuje tímto přiměřeně lhůtu pro podání nabídek **do 20. srpna 2014 do 10h**. Poslední den lhůty (středa 20. srpna 2014) budou nabídky přijímány na podatelně od 08:00 do 10:00 hodin. Otvírání obálek proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek. Místo pro podání nabídek i otevírání obálek zůstává stejné.

V Praze dne 4. 8. 2014

Za zadavatele:

Mgr. Jan Dáňa, zástupce zadavatele

