

**Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 5
k VZ
s názvem
Rekonstrukce budovy**

Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008761
Název projektu: Sociální bydlení v Koryčanech

Zadavatel:
Město Koryčany
Sídlo: Koryčany, Náměstí 401
IČ 00287334

I.

Na základě dotazu zájemce o podání nabídky:

1)

Dotaz:

Obracíme se na Vás se žádostí o zaslání doplňujících informací: z prostudování kompletní zadávací dokumentace vychází, že v PD elektro byla vypracována na základě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 z dne 2. srpna 2007. Tuto je možno souběžně používat až do 7.7.2020. Od tohoto data je uvedená ČSN plně nahrazena normou ČSN 33 2000-4-41 ed.3. viz výňatek 1 v příloze. V době vypracování PD ještě nová ČSN nebyla v platnosti a nebylo ji možnou použít.

Vzhledem ke skutečnosti že dle zadávacích podmínek má být dílo dokončeno do 15 měsíců po podpisu SOD - což je jistě později jak 7.7.2020, je nutno elektroinstalaci provést dle již nové normy. Základní změna v této normě je v platnosti článku 411.3.4 viz výňatek 2 v příloze. Vzhledem k tomu, že nová norma podstatně zpřísňuje podmínky použití ochrany (proudo- vých chráničů), a jelikož cena proudových chráničů oproti běžným jističům je několika-násobně vyšší, bude i cenová nabídka o značnou část povýšena oproti požadavku původní ČSN a předloženého výkazu výměr vč. výkresové dokumentace.

Prosíme o stanovisko, jak pokračovat ve vypracování CN.

Odpověď:

Zadavatel v souvislosti s tímto dotazem upravil výkaz výměr. V příloze tohoto dokumentu uveřejňujeme opravený VV v souvislosti se změnou platnosti normy elektroinstalací v roce 2010. Opravená výkresová dokumentace bude po dohodě s objednatelem předána vybranému uchazeči před zahájením realizace stavby.

Nad rámec uvedeného dotazu se zadavatel rozhodl vyčíslit v rozpočtu VRN samostatně.

Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou tohoto dokumentu. Uchazeči jej nově použijí (vyplní) jako přílohu č.5 ZD.

II.

Vzhledem k uvedenému se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podávání nabídek do 23.7.2019, 9.00 hod**

Dne 2.7.2019

Mgr. Helena Rozehnalová
V plné moci zadavatele