



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060

ZADAVATEL:

Obec Chornice

Jevíčská 41, 569 42 Chornice

Statutární zástupce: Jiří Smékal – starosta

IČ: 00276693

SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ ZADAVATELE:

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

Všem dodavatelům

Vyřizuje: Zuzana Kovářová

tel.: 541 426 064, mobil: 731 154 551

e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz

V Brně dne: 18. 1. 2018

Veřejná zakázka: „Dokončení kanalizace Chornice“, e.č. Z2018-000633

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) **„Dokončení kanalizace Chornice“**, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **8. 1. 2018** pod evidenčním číslem zakázky **Z2018-000633** Vám v souladu ustanovením § 98 odst. 3 a 5 zákona poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/2:

Dobrý den, dne 16.1.2018 odpověděl zadavatel, respektive zástupce zadavatele na náš dotaz ohledně požadovaných referencí a s touto odpovědí se nemůžeme ztotožnit, když v projektové dokumentaci je jasně uvedeno použití potrubí PP a) hladké, b) žebrované kruhové tuhosti SN 8 spojované v hrdlech pomocí pryžového těsnicího kroužku.

Všechny stoky navržené splaškové kanalizace jsou navrženy profilu DN250 z trub plastových – předpokládáme PP plnostěnné hladké nebo s plným žebrem, kruhová tuhost SN8. Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnicího kroužku zajišťujícího vodotěsnost spoje. Součástí výstavby stok bude i vysazení odbočných tvarovek pro napojení domovních přípojek.

Zadavatel ve své odpovědi v dodatečné informaci ze dne 16.1.2018 tedy uvádí nepravdivý údaj o montáži potrubí a dle našeho názoru tedy nadále omezuje hospodářskou soutěž diskriminujícím požadavkem na referenční stavby uchazeče. Navíc jeho požadavek na PP potrubí není specifikován tím, že musely být spoje svařovány. PP potrubí hladké, korugované, žebrované se spojuje do hrdla pomocí těsnicího kroužku stejně jako PVC potrubí a zadavatel tak může obdržet reference, kde bylo provedeno PP potrubí, ale ne se svařovanými spoji. Žádáme tedy opětovně zadavatele o změnu zadávacích podmínek, tak aby nebyla záměrně omezována hospodářská soutěž.



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9 001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Odpověď č. 1/2:

Zadavatel s ohledem na přesnější projednání dotazu s projektantem souhlasí s argumentací dodavatele, že k prokázání kvalifikace lze srovnávat pokládku kanalizačního potrubí z PP a PVC. Pro konkrétní řešení předmětné zakázky však projektant navrhl potrubí z PP. V souvislosti s touto odpovědí zadavatel upravuje zadávací podmínky (kvalifikační požadavky) a umožňuje prokázání realizace obecně: „z plastového potrubí“.

Dotaz č. 2/2:

Dotaz

k požadavkům zadavatele na prokázání technické kvalifikace – referenčních staveb a zkušeností vedoucích pracovníků dodavatele s výstavbou kanalizací z PP min. DN 250:

Zadavatel ve zveřejněném Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 trvá na splnění stanovených požadavků kvalifikačních požadavků beze změny, a to na základě mylné informace.

Dle předložené projektové dokumentace nebude navrhovaná kanalizace (kanalizační stoky) realizována z PP se svařovanými spoji. Spojování navrhovaného potrubí se provádí pomocí hrdel a gumového těsnění. Stejným způsobem se provádí montáž i potrubí z PVC. Má-li tedy dodavatel zkušenosti s realizací potrubí z PVC je zcela jednoznačně kvalifikován provádět montáž i potrubí z PP.

Není tedy důvod trvat na původním znění požadavků na prokázání kvalifikace a omezovat tím dodavatelům účast ve výběrovém řízení.

Dle PD – Průvodní a souhrnná technická zpráva:

• SO 01 KANALIZAČNÍ STOKY

Stoky jsou navrženy jako čistě splaškové, proto je navržen profil DN250 – předpokládáme PP plnostěnné hladké nebo s plným žebrem, kruhová tuhost SN8. Těsnění v hrdlech bude pomocí pryžového těsnícího kroužku zajišťujícího vodotěsnost spoje.

Dle soupisu prací:

57	871363121T00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250	m	1 063,60000		0,00	Vlastní	v2017
----	--------------	--	---	-------------	--	------	---------	-------

Umožní zadavatel prokázat požadovanou kvalifikaci – referenční stavby a zkušenosti vedoucích pracovníků dodavatele s výstavbou kanalizací potrubí plastového, bez omezení pouze na potrubí z PP?

Odpověď č. 2/2:

Platí odpověď č. 1/2.

Dotaz č. 3/2:

V posledních poskytnutých dodatečných informacích ze dne 16. 1. 2018, se jiný uchazeč o výše uvedenou VZ táže, zda mohou být kvalifikační kritéria splněna také prokázáním jiných referenčních zakázek, nežli jen těch, které byly realizovány z materiálu potrubí PP min DN250. Poukazuje zde na fakt, že z technologického hlediska se jedná o naprosto totožný postup prací i montáže.

Celý dotaz pro úplnost uvádím zde:

Dotaz č. 1/1: Zadavatel požaduje pro splnění kvalifikace předložení referenčních staveb a zkušeností vedoucích zaměstnanců dodavatele s realizací kanalizací z materiálu PP dimenze min. DN 250 v určitých objemech. Upustí zadavatel od požadavku na PP trouby a nahradí požadavkem na kanalizaci z plastových trub (tedy i PVC). Požadavek zadavatele se nám jeví jako diskriminační, protože pokládka a montáž kanalizačního plastového potrubí probíhá stejným způsobem, není tedy toliko rozhodující pro určení zkušeností dodavatele a dozajista omezuje okruh možných uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku. Děkujeme za odpověď.

Na tento dotaz zadavatel odpovídá, že nikoliv, a to citují: „Odpověď č. 1/1: Zadavatel trvá na splnění stanovených kvalifikačních požadavků beze změny. Předmětná zakázka má být realizována z PP se svařovanými spoji, proto je zadání plně v souladu s předmětem plnění.“

Jakožto uchazeč o VZ s touto odpovědí kategoricky nesouhlasíme a uvádíme následující:

Po prostudování TZ i VV předmětné VZ, jsme zjistili skutečnost, že materiál uvažovaný zadavatelem i projektem k realizaci kanalizačního potrubí VZ, je navržen z potrubí PP DN250, které je spojováno nikoliv svařováním spojů, ale tzv. srážením hrdla a dříku, kdy hrdlo je osazeno integrovaným těsněním. Viz. například příložený VV - listy SO 01 01.1 Pol, SO 01 01.2 Pol, položky č. 112, 74 - trubka plastová kanalizační PP; Sn min. 8 kN/m²; hladká, s hrdlem; D = 250,0 mm!

V tomto případě se tedy nejedná o spojování kanalizačního potrubí svařováním, jak mylně uvádí ve své odpovědi na předchozí dotaz zadavatel, ale klasickým srážením a tento způsob realizace je naprosto totožný u kanalizačního potrubí vyrobeného jak z PVC, tak i PP! Uvedený požadavek je tedy v zásadním rozporu s předloženou PD VZ.

Jménem uchazeče o VZ tedy vznášíme dotaz, zda zadavatel opravdu trvá na vymezení požadavků na referenční stavby nebo od požadavku upustí a chybu opraví.

V případě, že nikoliv, trváme na tom, že tento požadavek je silně diskriminační a omezující hospodářskou soutěž a také naprosto neopodstatněný vzhledem k povaze předmětu VZ.

Žádáme tímto zadavatele o odpověď a nápravu ZD v co nejkratším termínu a případné prodloužení termínu pro podání nabídek.

Odpověď č. 3/2:

Platí odpověď č.1/2 a níže uvedena i úprava termínu pro podání žádostí o účast. Změna termínu bude zveřejněna i v opravném oznámení ve Věstníku VZ.

Dotaz č. 4/2:

Společnost..... tímto objednává zadávací dokumentaci v editovatelné podobě, která není volně dostupná ke stažení, k podání žádosti o účast v soutěži o veřejnou zakázku „**Dokončení kanalizace Chornice**“.

Odpověď č. 4/2:

Zadavatel poskytl kompletní zadávací dokumentaci včetně částí v editovatelné podobě (Obchodní podmínky, Soupisy prací, Krycí list nabídky a Formulář pro poddodavatele) na profilu zadavatele. Poskytování zadávací dokumentace jinou formou některému dodavateli není možná.

Sdělení zadavatele:

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č.2 byla upravena zadávací dokumentace – podmínky kvalifikace. V souvislosti s poskytovaným vysvětlením zadávací dokumentace je nově stanovena **lhůta pro odevzdání žádostí o účast do 9. 2. 2018 do 9:00 hod.**

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy a změny termínu odevzdání žádostí o účast budou zveřejněny na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/chornice>

Dále bude odeslána oprava národního formuláře do VVZ, ve kterém dojde k prodloužení lhůty pro odevzdání žádostí o účast v souladu s výše uvedeným termínem.

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer – pověřená osoba