

Dodatečné informace č.1 - Vysvětlení zadávací dokumentace

Název programu: Dotace pro jednotky SDH obcí

Číslo projektu: EDS 014D242007016

Název projektu: Výstavba požární zbrojnice Úholičky

Název zakázky: Výstavba požární zbrojnice Úholičky

Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je realizována v podlimitním režimu na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53.

Tato zakázka je spolufinancována z MVČR, z rozpočtové kapitoly GRH HZS ČR v rámci programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.

1) Identifikace zadavatele

Název zadavatele: Obec Úholičky

IČ zadavatele: 00640727

Sídlo zadavatele: OÚ Úholičky, Náves 10, 252 64 Úholičky

Profil Zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/uholicky>

Statutární zástupce zadavatele: Ing. Terezie Kořínková, starosta

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o.

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:

tel: 776 637 077, e-mail: lapes@tntconsulting.cz

Zadavatel obdržel dotazy od uchazečů a tímto vysvětlením ZD na ně odpovídá:

Dotaz č.1

Naše firma má zájem účastnit se výběrového řízení na výše uvedenou akci. Po prostudování zadávací dokumentace bych Vás chtěla poprosit o zaslání dodatečných informací k níže uvedenému:

- u profesí ZTI, topení jsem nikde nenašla výpis materiálu, podle kterého můžeme ocenit odborný odhad
- profese VZT – ZD neobsahuje ani projekt a ani výkaz výměr

- **ZD neobsahuje výpis výrobků (okna, dveře, vrata, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce apod.) prosím o zaslání, případně upřesnění parametrů**

Dotaz č.2

Dobrý den,

žádáme vás o zaslání projektové dokumentace k vzduchotechnice na akci Výstavba požární zbrojnice Úholičky. Ve VV je pouze položka jako komplet a v TZ je uveden pouze výkon zařízení.

Předem děkuji za odpověď.

Odpovědi na dotazy č. 1 a 2

1. Vytápění:

Výpis materiálu byl rozepsán v položkách 142, 143, 143a až h a 144 včetně rozvodů, těles, kotle a napojení kotle (na rozvod topné vody i plyn a elektřinu).

2. ZTI vodovod:

Délky potrubí a bojler byly rozepsány v položkách 136, 136a až c.

3. ZTI kanalizace:

Délky potrubí byly rozepsány v položkách 135, 135a až d.

Výpis zařizovacích předmětů je v položkách 137 až 140. Baterie budou standardního provedení.

4. Vzduchotechnika:

Vzduchotechnika je v zadní části garáže, zakresleno v půdoryse 1. NP, v řezu a pohledech. Rozepsáno v položkách 141, 141a až b. Doplnil jsem ventilátor pro koupelnu, 1 ks + 1,6 m potrubí DN 100, položky 141c a 141d.

5. Výplně otvorů:

Dřevěné i plastové dveře a okna jsou vyspecifikovaná v oddíle 766, položky 171 až 187. Byl upraven počet oken ve věži. Prosklených plastových oken bude celkem 12 ks o ploše 12,38 m². Do zámečnických konstrukcí byly přidány čtyři pole protidešťových žaluzií ve věži, 825/1200 mm vč. rámu, pol. 191a.

6. Zámečnické konstrukce:

Sekční garážová vrata (2 ks) jsou vč. rozměru specifikovány v oddíle 767, položka 189. V dalších položkách 190 až 192 jsou specifikovány ocelový žebřík ve věži, protidešťové žaluzie vč. rámu. Nově byly přidány protidešťové žaluzie ve věži, místo oken.

Součástí této dodatečné informace – vysvětlení ZD je opravený výkaz výměr. Zadavatel prodloužuje lhůtu pro podávání nabídek. Nový termín pro podání nabídek je do 28. 4. 2017 do 12.00 hodin. Místo pro podání a ostatní údaje v ZD zůstávají beze změny.

V Úholičkách dne 13. 4. 2017

V.R.

Ing. Terezie Kořínková, starostka