



Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko



Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Č.j.:

Spis. znak – skart. znak/lhůta:

Vyřizuje:

Tel.:

E – mail :

Počet listů/příloh:

V Hlinsku dne:

HI 20735/2012/OIMM

91.1 – V/5¹⁾

Zdeněk Netolický

469 315 340, 721 477 904

netolicky.zdenek@hlinsko.cz

2/0

25.10.2012

**Určeno všem dodavatelům,
kteří požádali o poskytnutí ZD
nebo kterým byla ZD poskytnuta**

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Název veřejné zakázky: **Využití OZE v Městském bazénu Hlinsko solární systém**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 234723

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Limit veřejné zakázky: Podlimitní

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a zároveň je zadavatel zveřejňuje na svém profilu zadavatele: www.stavebnionline.cz/profil/hlinsko

DOTAZ č. 1

Akumulační zásobníky jsou umístěny prostoru kotelny a strojovny vzduchotechniky, která je umístěna v prvním nadzemním podlaží – byla v projektové dokumentaci řešena únosnost podlahy, případně lze poskytnout dokumentaci stavby, z které by se dala únosnost podlahy zjistit?

ODPOVĚď č. 1

Při zpracování projektové dokumentace byla únosnost podlah stavebně propočtena, doporučuje se použít roznášecí prvek pod akumulací nádrže, např. pororošty, o ploše cca 3m² pod každou nádrž, tato položka bude součástí stavebních přípomocí.

DOTAZ č. 2

V projektu jsou navrženy akumulací zásobníky o objemu 1500 litrů – při obhlídce místa realizace bylo zjištěno, že trasa transportu zásobníků vede přes několik míst s širší prostup 900mm, tento rozměr neumožňuje zásobníky 1500 litrů transportovat. Lze použít v nabídce jiný typ akumulace, který by se na místo určený transportoval bez problémů?

Adresa:

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1

539 23 Hlinsko

Tel: 469 315 311

Fax: 469 319 255

E – mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:

KB Chrudim

19-623-531/0100

IČO: 00270059

ODPOVĚĎ č. 2

Akumulační nádrže o objemu 1500l lze na místo transportovat, dveře s menší šířkou je třeba vybourat a po transportu opět stavebně zapravit.

DOTAZ č. 3

V zadávací dokumentaci je požadován živnostenský list na „Provádění staveb a jejich odstraňování“ – instalace solárního systému nemá se stavbou nic společného – je to klasický případ vodoinstalaterství a topenářství, případně výroby ocelových konstrukcí. Je dostatečné oprávnění k provádění živnosti vodoinstalaterství a topenářství, a výroby ocelových konstrukcí?

ODPOVĚĎ č. 3

Vzhledem k povaze stavby a nutnosti využití i dalších profesí, než vodoinstalaterství, topenářství, či výroba ocelových konstrukcí, požaduje zadavatel živnostenské oprávnění „Provádění staveb a jejich odstraňování“.

DOTAZ č. 4

Z projektové dokumentace vyplývá, že projektant použil při tvorbě projektové dokumentace kolektor o šířce 1,25m. V zadávací dokumentaci je požadováno maximální použití 70 kusů kolektorů z důvodu velikosti střechy. Pokud použiji kolektor o rozměru 1 m vejde se na určené střechy větší počet kolektorů. Je dodržení max. počtu kolektorů nutností?

ODPOVĚĎ č. 4

Vzhledem k návazným činnostem - výměna střešní krytiny, je již navržena ocelová vynášecí konstrukce, z tohoto důvodu je třeba dodržet technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci.

PhDr. Magda Křivanová
starostka města