

V Českých Budějovicích 10. 2. 2015

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Evidenční číslo veřejné zakázky: 403769

Datum zahájení zadávacího řízení: 23. 1. 2015

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 26. 1. 2015

Název veřejné zakázky:

**OPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD NA OBJEKTECH
RYBNÍKA VAVŘINECKÝ**

ZADAVATEL: Rybářství Chlumeč nad Cidlinou, a.s.

zastoupená místopředsedou představenstva, panem Ing. Ladislavem Vackem

Boženy Němcové 711, 503 51 Chlumeč nad Cidlinou

IČ: 48173193

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatelů.

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:

dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr pol. č. 17 je skládkovné za uložení zeminy v obci Vavřinec. Ale v tech. zprávě je napsáno, že se zemina uloží do 150m od stavby na deponii pro další budoucí použití. Mám tedy počítat se skládkovým, nebo ne? Jestliže ano na koho se v obci obrátit ohledně domluvení výše ceny za uskladnění zeminy.

odpověď na dotaz č. 1:

Odpověď na dotaz Vám bude zaslán jako součást dalších dodatečných informací.

dotaz č. 2:

Při prohlídce budoucího místa provádění nám vznikly nejasnosti. Těleso jezu ve staničení 0,000 vzdouvá hladinu v korytě od bezpečnostního přelivu tak, že před jezem je tůň a hloubka vody v celé šíři koryta cca 1,50 m až po staničení cca 0,090. Těsně před jezem, vpravo po směru toku je napojený náhon, který zásobuje sádka v obci Vavřinec. Projektová dokumentace neřeší vypuštění vody z koryta, přitom základová patka v uvedeném úseku je

založena pod úrovní dna koryta a za současného stavu naplněného koryta vodou nelze stavební práce provádět. Předaný výkaz výměr neobsahuje žádnou položku na převedení nebo přečerpání vody. Projekt neobsahuje doklad o projednání s rybáři, že sádka budou po dobu provádění stavebních prací bez přítoku vody. Vypuštění vody z koryta (přečerpání vody) tak, aby bylo možné provádět stavební práce v korytě, zajišťuje zadavatel? Jestliže ne a tyto práce má provádět zhotovitel, požadujeme doplnit projektovou dokumentaci o 1) přesný popis prací, které bude provádět zhotovitel, aby z koryta toku byla odstraněna voda a bylo možné realizovat stavební práce a 2) doplnění položek těchto prací do výkazu výměr.

odpověď na dotaz č. 2:

Odpověď na dotaz Vám bude zaslán jako součást dalších dodatečných informací.

Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podávány poštou nebo osobně do **20. 2. 2015 do 10⁰⁰** hodin na adresu zástupce zadavatele – STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (1. patro). Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek** v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (přízemí).

Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevívá; o této skutečnosti zadavatel bezodkladně uchazeče vyrozumí.

S pozdravem

Ing. Martina Gabrielová
sekce technické přípravy