

V Českých Budějovicích 9. 7. 2015

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Evidenční číslo veřejné zakázky: 514038

Datum zahájení zadávacího řízení: 23. 6. 2015

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 24. 6. 2015

Název veřejné zakázky:

KANALIZACE A ČOV CHLUMY

ZADAVATEL: Obec Chlumy

zastoupená starostou obce, panem Stanislavem Stroleným
Chlumy 56, 335 01 Nepomuk 1
IČ: 00574325

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpovědi na dotazy dodavatelů:

Dotaz č. 1:

Ve VV nejsou žádné kanalizační tvarovky, nebudou tedy ani vysazovány odbočky pro přípojky?

Odpověď na dotaz č. 1:

Odbočky nejsou v rozpočtu, ani nebudou vysazovány.

Dotaz č. 2:

Přípojky nejsou součástí této VZ?

Odpověď na dotaz č. 2:

Přípojky nejsou součástí VZ.

Dotaz č. 3:

PD neobsahuje tabulku šachet, bylo by možné doplnit tabulku šachet do PD?

Odpověď na dotaz č. 3:

Tabulky šachet – viz příloha.

Dotaz č. 4:

V PD chybí schéma rozvaděče a výkresy pro el. přípojku (napojení apod.), bude toto doplněno?

Odpověď na dotaz č. 4:

Výkres zapojení rozvaděče – viz příloha.

Dotaz č. 5:

Dle vzorových řezů má být rýha po kanalizaci opravována ve skladbě:

- štěrkopísek (ŠP), kamenivo zpevněné cementem (KZC), ložní vrstva (předpokládáme, že z obalovaného kameniva ACP 16), obrusná vrstva (předpokládáme, že z asfaltobetonu ACO 11)

ale ve výkazu výměr je skladba:

- - štěrkopísek (ŠP), vibrovaný štěrk (VŠ), otevřený asf. koberec (AKO 8), otevřený asf. koberec (AKO 16)

Bude skladba ve výkazu výměr ještě upravena? Opravdu budou výspravy po kanalizaci prováděny z otevřeného asf. koberce?

Odpověď na dotaz č. 5:

Skladba nebude v soupisu prací upravena a musí být dle požadavků SÚS provedena dle stávající skladby jednotlivých povrchů v daném místě.

Dotaz č. 6:

Ve VV nejsou položky na kamerové zkoušky kanalizace, tyto nebudou požadovány?

Odpověď na dotaz č. 6:

Kamerové zkoušky byly doplněny do VV.

Dotaz č. 7:

Ve VV nejsou položky na dočasná dopravní omezení, tyto nebudou potřeba?

Odpověď na dotaz č. 7:

Dočasné dopravní značení bylo doplněno do VV.

Dotaz č. 8:

Ve VV jsou veškeré odvozy do 10 km (suť i zemina), nejbližší oficiální skládka se nachází 22 km v Blovicích, s jakou skládkou bylo při tvorbě výkazu výměr uvažováno?

Odpověď na dotaz č. 8:

Dle domluvy s panem starostou se bude suť i zemina odvážet na místní skládku v obci Chlumy.

Pro ocenění nabídky použijte příslušný soupis prací a dodávek, který byl spolu s těmito dodatečnými informacemi uveřejněn na profilu zadavatele.

Současně je na profilu zadavatele uveřejněny tabulky šachet a projekt elektro.

Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (sekretariát, 1. patro) do

ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **do 24. 7. 2015 do 10⁰⁰ hodin**. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek** v zasedací místnosti zástupce zadavatele, firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (přízemí).

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem, zástupci poskytovatele dotace a po jednom zástupci za uchazeče.

S pozdravem

Kristýna Soukupová
sekce technické přípravy