



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Českých Budějovicích 20. 3. 2018

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Datum zahájení zadávacího řízení: 2. 3. 2018

Název veřejné zakázky:

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V OBCI PLAV
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2. 67/0.0/0.0/16_042/0006180

ZADAVATEL: Obec Plav

zastoupená starostkou obce, paní Oldřiškou Ribolovou
370 07 Plav 57
IČ: 00581861

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle Zadávací dokumentace, čl. 2.4 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (§§ 54, 98) sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatelů:

Dotaz č. 1:

Elektroinstalace:

V technické zprávě se v bodě 9) uvádí požadavek na napojení pisoáru, ten však ve výpisu ZTI není

Osvětlení – ve výpočtu světél jsou nestmívatelná světla, ve výkresu elektroinstalace jsou v m. 1.05 stmívatelná – co platí? Nesedí také počty kusů ve výpočtu osvětlení a výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1:

K elektroinstalaci: napájení pisoárů v techn. zprávě popsáno obecně – nejsou zakresleny ani nejsou součástí výkazu, nepřipojovat ani není připraven vývod z rozvaděče.

K osvětlení: svítidla – ve výpočtu se stmívání neuvádí, výpočet je proveden na plnou intenzitu osvětlovací soustavy, v m.č. 1.05 svítidla budou stmívatelná. Počty kusů svítidel použitých ve stavbě jsou uvedeny ve výkazu výměr, výpočet osvětlení je pomocný výpočet pro učení hladin umělého osvětlení dle ČSN.

Dotaz č. 2:

Nesedí počty dveří VV a výkres:

Požární dveře m.č.1.01 ve výkrese 1ks rozměr 800/1970mm a 1ks 900/1970mm ve VV 2ks 800/1970mm

Počet dveří T02 dle výkresu 5ks ve VV 6ks, T03 dle výkresu 5ks ve VV 6ks

Počet vnitřních oken T08 v některých výkresech 5ks v jiných 6ks ve VV 5ks

Odpověď na dotaz č. 2:

K požárním dveřím: opraveny dveře T09 – 2 ks na dveře T10 800/1970mm – 1 ks a T11 900/1970mm – 1 ks.

K počtu dveří: opraveny počty ks T02 – 5 ks, T03 – 5 ks.

K počtu vnitřních oken: počet oken zůstává stejný T08 – 5 ks.

K ocenění nabídky použijte příslušný soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů, který byl spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 uveřejněn na profilu zadavatele. Současně na profilu zadavatele spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 uveřejňujeme revizi výkresu stavební části (půdorys 1. NP a tabulku výpisu vnitřních výplň otvorů).

Zadavatel současně v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podávány poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo osobně **do 27. 3. 2018 do 8⁰⁰ hodin** na adresu zástupce zadavatele – **STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice** (1. patro, osobní předání je možné v pracovních dnech kdykoli v pracovní době, tj. od 7⁰⁰ do 15³⁰ hodin).

Pokud bude nabídka podána po lhůtě pro podání nabídek, účastníkovi jeho účast v zadávacím řízení automaticky zaniká a na nabídku se pohlíží jako na nepodanou (viz § 28 odst. 2 zákona, resp. § 47 odst. 4, písm. b) zákona).

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno **bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek** v zasedací místnosti zástupce zadavatele, v sídle firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze členové hodnotící komise a náhradníci, zástupci zadavatele, zástupci STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o. a po jednom zástupci za účastníka zadávacího řízení.

S pozdravem

Kristýna Soukupová
sekce technické přípravy