



V Českých Budějovicích 15. 4. 2014

Věc: Dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci č. 4

Evidenční číslo veřejné zakázky: 481426

Datum zahájení užšího řízení: 25. 3. 2014

Název veřejné zakázky:

**KANALIZAČNÍ SÍŤ LEŠANY – BŘEŽANY
A ČOV LEŠANY**
akceptační číslo: 12133601, CZ.1.02/1.1.00/12.15433

ZADAVATEL: Obec Lešany

zastoupená starostou obce, panem Františkem Vrkoslavem
Lešany 23, 257 44 Netvořice
IČ: 00232122

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Kvalifikační dokumentace – pokyny pro zpracování žádosti o účast v užším zadávacím řízení, čl. 2.3 „Dodatečné informace“ odpověď na dotaz dodavatele:

Přesné znění žádosti o dodatečné informace – část 1:

V zadávací dokumentaci jsou uvedeny 2 různé požadavky na doložení odborné způsobilosti důlního měřiče. Dle bodu 5.3 – profesní kvalifikační předpoklady – má zájemce doložit osvědčení o odborné způsobilosti důlní měřič **dle vyhl. č. 435/1992 § 3) v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů. Dle bodu 5.5. – technické kvalifikační předpoklady – má zájemce doložit osvědčení osoby odpovědné za důlně měřičskou činnost v rozsahu **dle vyhl. č. 435/1992 § 3) v rozsahu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládáme správně, že se v druhém případě jedná o překlep a že je požadováno osvědčení o odborné způsobilosti důlní měřič **dle vyhl. č. 435/1992 § 3) v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď – část 1:

Ano jedná se o překlep. Zadavatel požaduje doložit osvědčení o odborné způsobilosti důlní měřič dle vyhl. č. 435/1992 § 3) v rozsahu ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesné znění žádosti o dodatečné informace – část 2:

Zadavatel poskytl uchazečům projektovou dokumentaci. Po jejím prostudování jsme zjistili, že výkresová část technologie ČOV chybí a technické zprávy jsou nedokončené.

Doplní zadavatel projektovou část týkající se technologie ČOV?

Odpověď – část 2:

Přílohou dodatečných informací je doplněná projektová dokumentace.

Přesné znění žádosti o dodatečné informace – část 3:

V kvalifikační dokumentaci – profesní kvalifikační předpoklady zadavatel požaduje doložit úřední oprávnění pro svařování nerezového potrubí s certifikátem EN 287 – 1 141 T BW 8 S t4,0 D51,0 H-L045 ss nb.

Splní uchazeč požadavek zadavatele, pokud předloží úřední oprávnění pro svařování nerezového potrubí s certifikátem EN 287 – 1 141 T BW 8 S t4,0 D57,0 H-L045 ss nb?

Přesné znění žádosti o dodatečné informace – část 4:

V kvalifikační dokumentaci – profesní kvalifikační předpoklady zadavatel požaduje doložit úřední oprávnění pro svařování nerezového potrubí s certifikátem EN 287 – 1 141 T BW 8 S t4,0 D51,0 H-L045 ss nb.

Splní uchazeč požadavek zadavatele, pokud předloží úřední oprávnění pro svařování nerezového potrubí s certifikátem EN 287 – 1 141 T BW 8 S t4,0 D50,0 H-L045 ss nb?

Přesné znění žádosti o dodatečné informace – část 5:

V kvalifikační dokumentaci – profesní kvalifikační předpoklady zadavatel požaduje doložit úřední oprávnění pro svařování nerezového potrubí s certifikátem EN 287 – 1 141 T BW 8 S t4,0 D51,0 H-L045 ss nb.

Splní uchazeč požadavek zadavatele, pokud předloží úřední oprávnění pro svařování nerezového potrubí s certifikátem EN 287 – 1 141 T BW 8 S t5,0 D50,0 H-L045 ss nb?

Odpověď – na část 3, 4 i 5:

Zadavatel požaduje doložit požadovaný certifikát EN 287 – 1 141 T BW 8 S t4,0 D51,0 H-L045 ss nb, tzn. 141 – svařování elektrodou v ochranném plynu (argon), T- trubka, BW – tupý stroj, 8 – austenitické oceli (nerezové), S - přídavný materiál, plný drát, i bez přídavného drátu tzv. na tupo, t4,0 – tloušťka materiálu v rozmezí 3,0 – 8,0 mm, D51,0 – vnější průměr trubky od 25,5 mm do nekonečna, H-L045 – poloha svařované trubky pod úhlem 45°, ss nb – jednostranný svar bez podložení.

Zájemce může splnit tento požadavek prostřednictvím jiných certifikátů, pokud pokrývají dané parametry požadovaného certifikátu.

Přesné znění žádosti o dodatečné informace – část 6:

V kvalifikační dokumentaci – profesní kvalifikační předpoklady zadavatel požaduje doložit osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostní technik v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 § 4 v

rozsahu ustanovení §3 písm. c) a písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Splní uchazeč požadavek zadavatele, pokud předloží osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti bezpečnostní technik dle ustanovení § 4 písm. d) vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. k výkonu uvedené funkce při provádění hornické činnosti dle ustanovení §2 písm. b), c) e) zákona č. 61/1988 Sb.?

Odpověď – část 6:

Zadavatel trvá na osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostní technik v rozsahu dle vyhl. č. 298/2005 § 4, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 240/2006 Sb. v rozsahu ustanovení § 3 písm. c) a písm. i) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále UPOZORŇUJEME, že dochází k posunutí termínu podání žádostí – následovně:

Žádosti o účast budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice do ukončení lhůty pro podání žádostí, tj. **do 9. 5. 2014 do 10⁰⁰ hodin.**

S pozdravem

Jaroslav Vítovec
jednatel společnosti