

Dodatečné informace č. 3
„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Skuteč“

Dotaz č. 1

Prosím o doplnění informací. Jaký průměr komína máme ocenit a jaký kotel na něj bude napojen – na plyn nebo na tuhá paliva?

Odpověď č. 1

Vnitřní průměr celonerezového komínového tělesa je 150 mm. Do komína je napojena spalínová kaskáda dvou kondenzačních plynových kotlů s nasáváním vzduchu z místnosti.

Zpracoval dne 7.4.2017 – Ing. Jiří Sokol, projektant

Příloha:

- **Prodloužení lhůty pro podání nabídek a prokázání kvalifikace**