

Veřejná zakázka

„Červená Voda - Základní škola č.p.341 - Snížení energetické náročnosti“

Veřejný zadavatel: Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda, IČ: 00278637.

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726, 252 19 Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „Zákon“) **„Červená Voda - Základní škola č.p.341 - Snížení energetické náročnosti“** a vyhlášené na profilu zadavatele dne 27.8.2014 tímto v souladu s § 49 zákona sděluje zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavateli byla dne 9.9.2014 doručena žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Dotazy zájemce:

1. V TZ PD je na zateplení požadován šedý EPS 100 F celkové tloušťky tl. 100 mm ($\lambda_D = 0,032 \text{ W/m.K}$). Tuto hodnotu splňuje pol. šedý EPS 70F, je možno použít tento nebo musí být EPS 100 F který má $\lambda_D = 0,031 \text{ W/m.K}$ tedy lepší hodnotu než je v TZ PD?
2. Požadavek v PD cituji „na výplních v učebnách a sanitárních místnostech budou provedeny úpravy, které umožní výměnu vzduchu. V případě použití ventilačních klapek budou tyto klapky umístěny mimo rámové a křídlové profily tak, aby nezhoršovaly tepelně-technické a statické vlastnosti výplní, aby byly dodrženy požadavky ČSN 73 0540-2 $n_N \leq n \leq 1,5 \text{ nN}$ na intenzitu výměny vzduchu v užívaných místnostech n, v hod-1, pro zimní podmínky“.
Pro výpočet potřebné výměny vzduchu dle vyhlášky 268/2009 Sb., ve znění změny 20/2012 Sb., zejména §11 a §12 a následně vyvození opatření -tj. použití správného počtu ventilačních klapek, je potřeba znát:
 - a) Počet osob v obytné místnosti.
 - b) Počet oken, tak aby klapky byly rozvrženy na jednotlivá okna této obytné místnosti, tedy které pozice se nachází v obytné místnosti.

Tento výpočet by dle našeho názoru měl být součástí zadávací dokumentace, jelikož tyto údaje nejsou v PD uvedeny. Z obdobné stavby máme zkušenost, že fyzicky ani nejde do okenních profilů potřebné množství mřížek osadit. Žádáme o upřesnění počtu ventilačních mřížek tak aby byl tento požadavek splněn.

Odpověď zadavatele na dotazy zájemce:

Ad. 1. Rozměry konstrukcí uvedené v zadávací dokumentaci jsou závazné a neměnné, zadavatel tedy v daném případě dle ZD požaduje EPS 100 F "šedý". Kvalitativní parametry zabudovaných materiálů jsou uvedeny jako minimální, uchazeči tedy v dotazovaném případě mohou použít jakýkoli EPS 100 F "šedý", který má λ_D lepší nebo rovno hodnotě $0,032 \text{ W/m.K}$.

Ad. 2. Počet, umístění a požadované parametry větracích klapek jsou určeny v části 3 ZD - viz Výpis výrobků – popis u jednotlivých oken a sestav oken.

Dle počtu osob v učebně nelze větrací klapky navrhovat – požadavek $25 \text{ m}^3/\text{h}$ na osobu nelze reálně osaditelným počtem větracích klapek realizovat. Lze pouze za použití větracích jednotek a rekuperace.

V Praze dne 10.9.2014

Ing. Václav Podhorský, Ph.D.

CSSC a.s.

zmocněný zástupce zadavatele

Příloha: Kopie žádostí o dodatečné informace

Veřejná zakázka

„Červená Voda - Základní škola č.p.341 - Snížení energetické náročnosti“

Veřejný zadavatel: Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda, IČ: 00278637.

Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: CSSC a.s., IČ: 276 18 498, Příčná 726, 252 19

Rudná, kontaktní adresa: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 140 21 Praha 4

Příloha – Kopie žádosti o dodatečné informace č. 1 (e-mail)

Dobrý den,

Žádáme o upřesnění:

- 1) V TZ PD je na zateplení požadován šedý EPS 100 F celkové tloušťky tl. 100 mm ($\lambda_D = 0,032 \text{ W/m.K}$). Tuto hodnotu splňuje pol. šedý EPS 70F jemožno použít tento nobo musí být EPS 100 F který má $\lambda_D = 0,031 \text{ W/m.K}$ tedy lepší hodnotu než je v TZ PD?
- 2) Požadavek v PD cituji „na výplních v učebnách a sanitárních místnostech budou provedeny úpravy, které umožní výměnu vzduchu. V případě použití ventilačních klapek budou tyto klapky umístěny mimo rámové a křídlové profily tak, aby nezhoršovaly tepelně-technické a statické vlastnosti výplní, aby byly dodrženy požadavky ČSN 73 0540-2 $n_N \leq n \leq 1,5 n_N$ na intenzitu výměny vzduchu v užívaných místnostech n , v hod-1, pro zimní podmínky“.

Pro výpočet potřebné výměny vzduchu dle vyhlášky 268/2009 Sb., ve znění změny 20/2012 Sb.,zejména §11 a §12 a následně vyvození opatření -tj. použití správného počtu ventilačních klapek, je potřeba znát:

a) Počet odob v pobytové místnosti.

b) Počet oken, tak aby klapky byly rozvrženy na jednotlivá okna této pobytové místnosti, tedy které pozice se nachází v pobytové místnosti.

Tento výpočet by dle našeho názoru měl být součástí zadávací dokumentace jelikož tyto údaje nejsou v PD uvedeny. Z obdobné stavby máme zkušenost, že fyzicky ani nejde do okenních profilů potřebné množství mřížek osadit. Žádáme o upřesnění počtu ventilačních mřížek tak aby byl tento požadavek splněn.

Děkuji

S pozdravem