

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Zadavatel: Obec Rozdrojovice
Se sídlem: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice
IČ: 00282499
Název veřejné zakázky: Úprava komunikace na vjezdu do obytné zástavby v Rozdrojovicích, lokalita Za Humny

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 11. 10. 2016 níže uvedené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1

Jedná se o skladby vrstev komunikací objektů SO 101, 102.1 a 102.2 :

- Asfaltobeton ohrusný ACO 11, 50/70 tl.40 mm je uveden v rozpočtech jako modifikovaný, v technické zprávě jako ohrusný ACO 11 50/70, v příč.řezech ACO 11, 50/70 platí modifikovaný nebo nemodifikovaný?

Odpověď zadavatele:

Asfaltobeton ACO nemusí být modifikovaný, platí tedy to co je ve zprávě a řezech

Dotaz č. 2

Jedná se o skladby vrstev komunikací objektů SO 101, 102.1 a 102.2 :

- Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.15 cm – v rozpočtu je uvedeno v popisu položky štěrk částečně vyplněný cementem platí KZC nebo ŠCM?

Odpověď zadavatele:

Bude použit ŠCM dle výkresové dokumentace.

V Rozdrojovicích dne 12. 10. 2016