



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Českých Budějovicích 23. 6. 2014

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4

Evidenční číslo veřejné zakázky: 481426

Datum zahájení užšího řízení: 25. 3. 2014

Název veřejné zakázky:

**KANALIZAČNÍ SÍŤ LEŠANY – BŘEŽANY
A ČOV LEŠANY**
akceptační číslo: 12133601, CZ.1.02/1.1.00/12.15433

ZADAVATEL: Obec Lešany

zastoupená starostou obce, panem Františkem Vrkoslavem
Lešany 23, 257 44 Netvořice
IČ: 00232122

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s čl. 2.4 „Vyjasňování zadávací dokumentace“ Zadávací dokumentace – pokyny pro zpracování nabídky, odpověď na dotaz dodavatele:

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 3 – Jaká je přesná specifikace položky Kód: 899999a - Domovní čerpací stanice D+M vč. zemních prací. Jelikož dle parametrů se může cena výrazně lišit.

Odpověď na dotaz č. 1:

Domovní čerpací stanice: v PD je určeno, co musí domovní čerpací stanice zahrnovat a jaké parametry musí splňovat. Domovní čerpací stanice může být dodávána různými výrobci a přesná specifikace by omezovala volnou soutěž.

Dotaz č. 2:

Kolik metrů se předpokládá u položky Kódu: 043103001 – Kamerové zkoušky. Jelikož cena se odvíjí odpočtu metrů. Ve výkazu je napsáno: „budou prováděny kamerové zkoušky po dohodnutých úsecích,.....“. Z tohoto nemůže uchazeč poznat množství u dané položky.

Odpověď na dotaz č. 2:

Celkový počet m kamerových zkoušek je shodný s celkovou délkou kanalizačních stok, („budou prováděny kamerové zkoušky po dohodnutých úsecích“, znamená pouze, že stavba bude prováděna, a také zkoušky, po dohodnutých úsecích).

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr dotaz_2_Aktual_soupis praci_Lesany_062014 v listu DPS 109.1 Strojně - technologická část ČOV se nenásobí jednotková cena s množstvím, má si tedy uchazeč sám daný list zavzorcovat nebo zadavatel opraví sám chybu do nového výkazu výměr?


Odpověď na dotaz č. 3:

Uchazeči si daný list DPS 109.1 Strojně - technologická část ČOV doplní o vzorce sami.

Vzhledem k tomu, že nedochází k žádné úpravě zadávacích podmínek, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek ve smyslu § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

S pozdravem




Ing. Ivana Jašková
sekce technické přípravy