



DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem:

„ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU MŠ V KLOKOČOVĚ A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU SVČ VÍTKOV BEZRUCHOVA 585“

Odpověď na žádost k dodatečným informacím od společnosti NOSTA s. r. o. k akci: „Energetické úspory objektu MŠ v Klokočově a energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově“ ze dne 31. 12. 2012

- 1) Předmět díla je nedostatečně specifikován zvláště v rozporu s § 7 Vyhlášky č. 230/2012 Sb., a to zejména v odstavci 1) a 2). Jedná se např. o položky č. 28 – Montáž soklové lišty, č. 40 – oprava vnějších omítek, č. 84 – Demontáž podbití střechy a další v rozpočtu obj. MŠ v Klokočově a položky č. 9 – vyrovnaní povrchů zdiva, č. 63 – Čištění zametání a další v rozpočtu SVČ ve Vítkově.**

MŠ Klokočov

28-Montáž soklové lišty - jedná se o položkou montáže, kde materiál je specifikován v položce 29. Z názvu a rozsahu zakázky je zcela zřejmé, že se jedná o montáž soklové lišty pro KZS tl.160mm. skutečnost, že při základání KZS je nutno použít zakládací lišty je uvedena v TZ a v příslušných normách, na které se TZ odkazuje.

40-oprava vnějších omítek - před začátkem prací bude provedeno osekání ozdobného ozubu pod střechou a následné vyspravení povrchu pro zateplení. Taktéž poškozené části omítky v místě soklového zdiva budou opraveny. Nutno prověřit přilnavost stávající omítky k podkladu, případně jinak poškozené části stávající omítky odstranit a provést opravu poškozeného místa (penetraci a vyrovnaní stěrkou). Veškeré poškozené části stávající omítky budou odstraněny a bude provedena oprava poškozeného místa. Tato skutečnost je rovněž uvedena v TZ.

84-demontáž podbití střechy – jedná se o demontáž dřevěného podbití střechy v místě přesahu, tato položka je uvedena a znázorněna v příslušných výkresech bouraných konstrukcí, např. vč. 05 a rovněž v TZ.

Výměra je rovna novým konstrukcím, což je položka č. 187 ve VV a na výkresech označení OS/7 s výměrou ve výpisu prvků cca 40 m². Při projektování nebylo možno přesně zaměřit podbití bez lešení.

DD Vítkov

9-vyrovnaní povrchů zdiva – celý název položky zní: „Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl. do 3 cm po obkladu soklu a pod parapety“ rovněž si myslím, že z názvu je zcela zřejmé o jakou



položku se jedná. Jedná se tedy o zednické zapravení vzniklých nerovností po odstranění parapetů a po odstranění stávajícího obkladů soklové části fasády. Skutečnost, že je povrch soklu po odstranění stávajícího obkladu nutno zednický zapravit je uvedena ve v. č. 12

63-čištění zametáním - celý název položky zní: „Čištění zametáním v místnostech a chodbách“ rovněž si myslím, že z názvu je zcela zřejmé, o jakou položku se jedná. Jedná se tedy o uklízení práce po provedení stavebních prací. Skutečnost, že je prováděcí firma po sobě provede úklid je rovněž uvedená v TZ.

2) V obou rozpočtech jsou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady, které jsou v rozporu s § 9 Vyhlášky č. 230/2012 Sb.

V rozpočtech byly uvedeny VRN dle předpokladu projektanta v rozsahu doporučené procentní sazby uvedené ve sborníku cen stavebních prací RTS. Vzhledem k tomu, že do zadávací dokumentace výběrového řízení byla zařazena rozpočtová rezerva, položku Nepředpokládané skutečnosti 2% nenaceňujte, tzn. položka bude za 0 Kč. Položky Provozní vlivy 1% a položku Zařízení staveniště 2% naceňujte dle vašich zvyklostí a odborného odhadu bez ohledu na udanou procentní sazbu, tzn. tyto položky se soutěží a budou zde uvedeny různá ceny.

3) V obou rozpočtech jsou uvedeny vedlejší rozpočtové náklady s předepsanou procentní sazbou.

Odpověď viz bod č. 2, to znamená:

V rozpočtech byly uvedeny VRN dle předpokladu projektanta v rozsahu doporučené procentní sazby uvedené ve sborníku cen stavebních prací RTS. Vzhledem k tomu, že do zadávací dokumentace výběrového řízení byla zařazena rozpočtová rezerva, položku Nepředpokládané skutečnosti 2% nenaceňujte, tzn. položka bude za 0 Kč. Položky Provozní vlivy 1% a položku Zařízení staveniště 2% naceňujte dle vašich zvyklostí a odborného odhadu bez ohledu na udanou procentní sazbu, tzn. tyto položky se soutěží a budou zde uvedeny různá ceny.

Dne 3.1.2013

Lubomír Golasovský, v.r.

za osobu zastupující