

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	DZP Velehrad Buchlovská - odstranění havarijního stavu - dodávka stavby
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 515771
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Zlínský kraj
Sídlo:	tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČ:	70891320
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádosti dodavatele o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Ve výpise prvků je uvedena povrchová úprava 4 – vrstvá, kterou Vám bohužel neumíme zajistit. Ve výrobě našich oken používáme systém nátěrového systému 2 – vrstvý (máčením je nanášen základ, vysokotlakým stříkáním vrchní konečná vrstva cca 180 – 220 µm). Výhoda 2 – vrstvého nátěrového systému je přilnavost konečné vrchní vrstvy lazury (barvy). U více vrstev nátěrových systémů může po čase dojít k loupání jednotlivých vrstev vlivem zhoršené adheze jednotlivých vrstev mezi sebou – je možné akceptovat osvědčený technologický postup dodavatelské firmy na okna?

ODPOVĚĎ 1

Druh povrchové úpravy dřevěných prvků je volen právě za účelem zajištění maximální trvanlivosti výrobků. Předepsaný návrh je nutno dodržet.

DOTAZ 2

Vchodové dveře pozice č. T12 neumíme z konstrukčních důvodů vyrobit v požadované výšce 2815 mm. Dveře můžeme nacenit s nadsvětlíkem – je možné použít nadsvětlík? Ve stejné výšce jako okna T/16?

ODPOVĚĎ 2

Z důvodů zachování současného architektonického výrazu objektů je nutno bezpodmínečně dodržet rozměry, konstrukční provedení, vzhled a členění výplní otvorů.

DOTAZ 3

Chtěl bych se zeptat zda položka č.33 ve VV DZPV_SO02 Pol-1. V popisu položky se uvádí izolační dvojsklo vč. meziskelní žaluzie, které by mělo být započítáno v položkách Dřevěné EURO okno...
Náš dodavatel oken nám cenu tohoto skla a žaluzií uvádí v jednotné ceně oken tudíž nejsme schopni adekvátně vypočítat zmiňovanou položku.

33	PC- IZOL.DVOJSKL	Doprava + izolační dvojsklo (64,0 m ²) vč. meziskelní žaluzie - D+M	soubor	1,00		
		T/1 až T/12 :1		1,00		

Tímto žádáme zadavatele o změnu výkazu výměr.

ODPOVĚĚ 3

U této položky zadavatel v návaznosti na vznesený dotaz připouští, aby cena izolačního dvojskla a meziskelní žaluzie byla součástí ceny okna. V takovém případě je povoleno, aby položka č. 33 měla nulovou hodnotu. Využije-li dodavatel této výjimky (tedy cena položky č. 33 bude 0 Kč), má se za to, že cena izolačního dvojskla a meziskelní žaluzie je v ceně dodávky okna.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:

Bod IV.3.4) nově	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 17.8.2015 Čas: 11:00 hodin
Bod IV.3.8) nově	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 17.8.2015 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 07.08.2015

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností