

Ve Vysokém Mýtě, dne 17.9.2012

Věc: Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „Občanská vybavenost Chmelík“, registrační číslo žádosti: 11/014/3212a/453/001839

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předběžné oznámení v souladu s § 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 30.7.2012 pod evidenčním číslem zakázky: 226341, oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3.9.2012 pod evidenčním číslem veřejné zakázky: 226341.

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel:

Obec Chmelík

570 01 Chmelík čp. 76

IČ: 00579548

Zastoupena: p. Karel Šindelář - starosta obce

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/chmelik>

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona.

Dobrý den,

na základě písemných žádostí uchazečů o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce si dovoluji tyto dotazy zodpovědět.

Pověřené osobě zadavatele byly doručeny dotazy (e-mailové dotazy ze dne středa 12.9.2012.

1. Přesný dotaz uchazeče:

Žádám o zaslání informace, zda máme nacenit rozvaděče elektroinstalací dle vlastních zkušeností, nebo je možno získat bloková schémata rozvaděčů.

1. Odpověď:

Výkresy rozvaděčů zasíláme v příloze tohoto dopisu v tištěné podobě.



2. Přesný dotaz uchazeče:

Ve výkazu výměr je uvedena střešní folie tl. 3,0 mm. Taková střešní folie se ale nevyrábí. Výkresy, výkaz výměr a TZ nejsou ve shodě, co se týká této krytiny. Pokud máme nacenit výkaz výměr – střešní folii, volím tl. 1,5 mm.

2. Odpověď:

Folie uvažovaná v pol. poř. č. 174 rozpočtu 01a "VV slepy rozpočet OV Chmelík KD a OU Chmelík" je folie tl. 3 mm. Tato folie je stále i v databázi v RTS a vyrábí se.

3. Přesný dotaz uchazeče:

V projektové dokumentaci chybí výkresy všech rozvaděčů.

3. Odpověď:

Výkresy rozvaděčů zasíláme v příloze tohoto dopisu v tištěné podobě.

4. Přesný dotaz uchazeče:

V elektroměrové části s pojist.skríní je třeba upřesnit, zda pilíře v oplocení jsou zděné nebo typové z plastu. To má zásadní vliv na provedení sestavy.

4. Odpověď:

V oplocení se uvažuje zděný pilíř na betonový základ.

5. Přesný dotaz uchazeče:

Součástí výkazu není dle TZ přesun stávající pojist.skríně do oplocení dětského hřiště.

5. Odpověď:

Přemístění ve výkazu výměr jedná se o R-položky ř.č. 72 (materiál), 114 (montáže) a samotný pilíř 142 (zemní práce včetně pilíře a základů).

6. Přesný dotaz uchazeče:

Ve výkresové části není naznačeno vedení pro spínání ventilátoru v aku kamnech. To by mělo být zřejmé na výkresech rozvaděčů.



6. Odpověď:

Ovládání ventilátorů akumulčních kamen bude přes prostorové termostaty (BT) v jednotlivých místnostech, které budou připojeny do příslušných akumulčních kamen.

7. Přesný dotaz uchazeče:

Pro osvětlení alespoň sálu a kanceláří je třeba doložit výpočet, aby se mohl zvolit vhodný typ svítidla a světelného zdroje pro stanovenou intenzitu dle ČSN.

7. Odpověď:

Co se týká osvětlení v kancelářích a v sále, tak osvětlení kanceláří je navrženo zářivkovými svítidly 4x18W do sádkartonového podhledu modul 600mm. Svítidla jsou navržena s Al leštěnou mřížkou se 4 světelnými zdroji L18W/840 G13 T8 Cool white 26mm 1350lm a s elektronickými předřadníky. Co se týká sálu tak tam jsou navržena zářivková podhledová svítidla 4x36W v provedení pro sportoviště (polykarbonátový kryt a mřížka) se čtyřmi světelnými zdroji L36W/840 G13 T8 Cool white 26mm 3350 lm a s elektronickými předřadníky.

8. Přesný dotaz uchazeče:

V předané projektové dokumentaci chybí výpisy prvků (výpisy výplní otvorů).

8. Odpověď:

Zasíláme v příloze tohoto dopisu v tištěné podobě.

9. Přesný dotaz uchazeče:

Není výkres hromosvodu se zemněním a rozvaděče R1.

9. Odpověď:

Výkres hromosvodu se zemněním a rozvaděč R1 zasíláme v příloze tohoto dopisu v tištěné podobě.

10. Upřesnění zadavatele k příloze č. 4 – výkaz výměr, která je uveřejněna na profilu zadavatele, a která byla uchazečům v tištěné podobě předána společně s přílohou č. 5 – Projektová dokumentace „Občanská vybavenost Chmelík“. V této příloze č. 4 - Výkaz výměr – jsou 4 slepé výkazy výměr, ale **K NACENĚNÍ nabídky SLOUŽÍ POUZE 2 SLEPÉ VÝKAZY VÝMĚR** a to **VV slepy rozpočet OV Chmelík KD a OU Chmelík a VV slepy rozpočet Obcanska vybavenost Chmelik**. OV Chmelík KD a OU slepý rozpočet elektro a OV Chmelík slepý rozpočet zázemí elektro jsou **POUZE DUPLICITNÍ ROZPOČTY** a obsahují položky, které jsou již zapracovány ve výše uvedených hlavních rozpočtech: **VV slepy rozpočet OV Chmelík KD a OU Chmelík (objekt SO 01 01a Pol) a VV slepy rozpočet Obcanska vybavenost Chmelik (objekt SO01 01 Pol - od položky 171 – 241) –** **Posíláme v příloze tohoto dopisu v elektronické verzi na CD.**



V souladu s § 40 odst. 3 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

15. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **pátek 12.10. 2012 v 9:00 hodin.** ✓

17. Termín otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. bezprostředně po uplynutí lhůty uvedené v čl. 15 této zadávací dokumentace (tzn. dne **12.10. 2012 ve 9:01 hodin**). ✓

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v zasedací místnosti firmy B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29/I., 566 01 Vysoké Mýto. V případě velkého počtu uchazečů si zadavatel vyhrazuje právo na změnu prostor pro otevírání obálek.

Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové obálkové komise a zástupci dodavatelů, zástupci dotačního programu. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami se mají právo účastnit všichni uchazeči (maximálně však dvě osoby za uchazeče), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeči se prokážou plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo uchazeče – fyzickou osobu. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

Ostatní podmínky zadávací dokumentace se nemění.

Dne 17.9.2012 byl do Věstníku veřejných zakázek odeslán opravný formulář pod evidenčním číslem veřejné zakázky: 226341, kde je uvedena změna lhůty pro podání nabídek a změna termínu otevírání obálek s nabídkami.

S pozdravem,


spol. s r.o.
Vladislavova 29/I,
566 01 VYSOKÉ MÝTO
Fax: 465 424 171
Tel.: 465 424 170, 465 423 170

Ing. Pavel Král – osoba pověřená
výkonem zadavatelských činností



Přílohy k dodatečné informaci č. 1 k zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona:

V příloze tohoto dopisu zasíláme níže uvedené přílohy:

Hromosvod, rozvaděče R1, R2 a R3 – čísla výkresů:

F-1.4.2.3, 01.27, 01.26, 01.25, F.1.4.2.4, 01.27, F.1.4.2.3

Výpisy prvků (výkresy otvorů) – 5 x A4

Termín a místo 2. prohlídky místa plnění veřejné zakázky

VV slepy rozpočet OV Chmelik KD a OU Chmelik a VV slepy rozpočet Obcanska vybavenost Chmelik – výkaz výměr k nacenění nabídky v elektronické verzi na CD.

