

Dodatečná informace č. 1

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu,
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí“

Zadavatel: **Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek**
Se sídlem: **Žerotínova 736, 757 01 Valašské Meziříčí**
IČ: **00535109**

Dotaz č. 1:

Žádáme o sdělení, která z uvedených informací platí: ve výkazu výměr je uvedeno:

767	Konstrukce zámečnické		
767587001R00	Podhledy např. Thermatex, rošt, kazety 65 x 65 cm	m2	232,45

Ve výkresu V08-A řez A-A nový stav je uveden podhled o rozměru kazet 600x600.

Odpověď na dotaz č. 1:

Rozměr kazet thermatexového podhledu je 600x600 mm.

Dotaz č. 2:

V rozpočtu schází položka dodávky materiálu v oddíle 713 Izolace tepelné.

V rozpočtu je pouze níže uvedená položka, schází položka specifikace materiálu: EPS 100 S

713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	247,19
--------------	---	----	--------

Žádáme tedy o doplnění rozpočtu o scházející položku.

Odpověď na dotaz č. 2:

V rámci položky musí být nabídnuta dodávka i montáž tepelné izolace v podlahách EPS 100S.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr pro objekt 01 Arch, stav.tech. a konstrukční řešení v oddíle 96 – Bourání konstrukcí a v oddíle 97 Prorážení otvorů jsou uvedeny položky pro bourací práce.

Ve výkazu výměr ale nejsou uvedeny položky pro likvidaci stavební suti, tj. svislá a vodorovná staveništní doprava suti, odvoz suti na skládku a poplatek za skládku.

Žádáme o sdělení, zda vnitrostaveništní doprava, odvoz a likvidace stavební suti je součástí výběrového řízení.

Pokud ano, prosíme o doplnění výkazu výměr o tyto práce a poplatky.

Odpověď na dotaz č. 3:

Součástí ceny bouracích prací je i likvidace a poplatky s tím spojené. Nutno zohlednit v cenové nabídce.

Ve Valašském Meziříčí 1.11.2016

Ing. Jiří Baroš v.r.