



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Město Skuteč

Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

IČO: 00270903

DIČ: CZ00270903

tel.: 469 326 403

mail:mesto@skutec.cz

datová schránka: khzbbha

www.skutec.cz

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Dotaz č. 1

položky č. 184 a 185:

- mohl by nám projektant blíže specifikovat, zda materiál z položky č. 185 není již zahrnut v položce č. 184? Zdá se nám, že dodávka nopové fólie je obsažena již v položce 184.

Odpověď č. 1

ANO, materiál obsažen v položce 185 je již obsažen v položce č. 184 - v nově dodaném výkazu výměr již tato položka není.

Dotaz č. 2

položky č. 33, 34, 35, 36 a další:

- u těchto a dalších položek nesedí pozn. u výměry položky.

Např. pol. č. 33: Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, u pozn. ve výměrách je napsáno: 1 KUS TIS VYSOKÝ, 1 KUS KEŘ VYSOKÝ, atd. to k tomu asi nepatří, že?

položky č. 191, 192, 193, 194 a další:

- u těchto a dalších položek nesedí pozn. u výměry položky.

Např.: pol. č. 191: Povlakové krytiny střech do 10° samolepícími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolep. asf.pásu, u pozn. ve výměrách je napsáno: OSEKÁNÍ VEŠKERÉHO KABŘIN.OBLOŽENÍ BUDOV.

Tato neshoda se objevuje u více položek v celém rozpočtu.

- mohl by pan projektant upřesnit pozn. u výměr položek, které se neshodují s popisem položky?

Odpověď č. 2

Při tvorbě rozpočtu došlo z neznámého důvodu ke kopírování popisu do každé položky. Nový výkaz výměr je již bez popisu.

Dotaz č. 3

V ZD na stránce č. 15 jsou uvedeny doklady, které označují vlastnosti použitých materiálů.

K osvědčení montáží výplní stavebních otvorů Vám stačí osvědčení dodavatele, který bude materiál dodávat?

Odpověď č. 3

Ano, takto je to postačující.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dotaz č. 4

Nerozumíme položkám č. D8 až D15 - rozměr otvoru je rozměr stavebního otvoru anebo světlost? Nesouhlasí VV s výpisem dveří. Ve VV uvádíte odstín ořech a ve výpisu dveří uvádíte světlý dub. Mohl by nám projektant blíže specifikovat, co vlastně platí?

Odpověď č. 4

Ve výpisu prvků je uváděn rozměr stavebního otvoru. Dveře budou jednotné, dekor předpokládáme světlý dub, jako je tomu v sousední budově školky a v propojovacím krčku. Dveře budou dodány s namontovaným standardním nerezovým kováním. Provozovatel si určí, kde bude FAB vložka a kde obyčejný zámek, předpoklad 4 zámky FAB - systém jednoho klíče.

Dotaz č. 5

položka č. 49:

- rozměr desky, který uvádíte, se již nevyrábí, byl nám doporučen rozměr 2450 x 50 x 200(300)mm, může být změna?

Odpověď č. 5

Rozměry desek přizpůsobte dle Vašeho dodavatele.

Dotaz č. 6

Chtěli bychom pana projektanta požádat, zda by mohl zaslat nějaké fotky, půdorys nebo detaily oplocení (branka, brána)

Odpověď č. 6

Okolí objektu je volně přístupné, mimo jiné i na webové stránce www.mapy.cz v módu „Panorama“. Foto si může uchazeč zajistit svépomocí.

V příloze je dodán nový rozvrh fotovoltaické elektrárny s ohledem na světové strany. Do rozpočtu a VV na tuto FVE byla přidána položka dodávky betonových dlaždic na přitížení nosné konstrukce FVE - celkem 80 ks dlaždic.

Do stavebního rozpočtu byla přidána ještě nová vstupní brána ke hlavnímu schodišti vstupu do jídelny - zbourání sloupků, vyhloubení a zhotovení základu, vyzdění nových sloupků ze štípaných bloků, probetonování s ocelovou výztuží, systémová stříška a zhotovení nové branky do těchto prostor.

Zpracoval:

Bc. Leoš Pospíšil

Správní odbor, úsek „Evropské fondy, veřejné soutěže a prezentace města“

Městský úřad Skuteč

Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Tel.: 731 557 506

www.skutec.cz