



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Město Skuteč

Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

IČO: 00270903

DIČ: CZ00270903

tel.: 469 326 403

mail:mesto@skutec.cz

datová schránka: khzbbha

www.skutec.cz

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr není položka na nátěry kovových konstrukcí (zárubně). Budou se natírat, nebo daný projekt nátěry neřeší?

Odpověď č. 1

Bude proveden dvojnásobný syntetický nátěr emailem, doplněno do rozpočtu jako p. č. 108, díl 783.

Dotaz č. 2

Dodavatel povlakových podlah vyžaduje nivelační stěrku pod lepení PVC. Projektová dokumentace tuto položku neobsahuje. Jak máme postupovat?

Odpověď č. 2

Pokud dodavatel vyžaduje nivelační stěrku, bude postupováno dle jeho požadavků, doplněno jako p. č. 9, díl 63.

Dotaz č. 3

U PVC podlah napojení soklu na stěnu je do fabionu, nestačí jenom obyčejný?

Odpověď č. 3

Po provedení nové konstrukce (skladby) podlah z cementovláknitých desek nevyžadujeme napojení soklu na stěnu fabionem.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr v dílu D96 chybí položka „poplatek za skládku“. Kam tu položku máme doplnit?

Odpověď č. 4

Položka „poplatek za skládku“ byla doplněna jako p. č. 132, díl D96

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr v položce č. 2 je uvedeno podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s, přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard. A v technické zprávě je nový samonosný rošt pro SDK podhled z profilů CW a UW, tl. 50mm. Co teda platí a podle čeho to máme nacenit?

Odpověď č. 5

Podhled sádrokartonový zavěšený, nacenit dle rozpočtu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr položka č. 11 je stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky. Sestavení pouzdra, vložení do, stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci. Ale v půdorysu dveře se posunují po zdi. Co platí a čeho se máme držet?

Odpověď č. 6

Dveře do pouzdra (zašupovací do příčky).

Dotaz č. 7

Ve výkazu výměr položka č. 20 je dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké; EI 30; EI 30 min; DP2; třída bezpečnosti 2; otevíravé; počet křídel 1; plně. DP2 jsou ocelové. Ale podle technické dokumentace mají být dřevěné – teda DP3. Prosím o upřesnění

Odpověď č. 7

Dveře dřevěné.

Aktualizovaný slepý rozpočet je přílohou dodatečných informací č. 1.

Zpracoval:

Bc. Leoš Pospíšil

Správní odbor, úsek „Evropské fondy, veřejné soutěže a prezentace města“

Městský úřad Skuteč

Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Tel.: 731 557 506

www.skutec.cz