



Obec Rozdrojovice

pošta Kuřim, okres Brno – venkov
Na Dědině 7 664 34 Rozdrojovice

tel. 546220997.fax. 546212444
e-mail: urad@rozdrojovice.cz

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám,

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel:	Obec Rozdrojovice
Zástupce zadavatele:	Ing Daniel Stráský, starosta obce
Sídlo:	Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice
IČ:	00282499
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	Ing. Daniel Stráský, starosta obce
Telefon:	606073667 546220997
E-mail:	podatelna@rozdrojovice.cz
Profil zadavatele:	https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=661
Elektronický nástroj zadavatele:	https://nen.nipez.cz/

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 28.11.2019 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující odpovědi formou dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, ve smlouvě o dílo se ve čl. V., odst. 7, třetí odrážka uvádí, že druhá polovina pozastávky (5% z ceny díla) bude uvolněna po uplynutí záruční doby. Dotaz zní, zda bude moci zhotovitel nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou? Jestliže ano, upraví zadavatel v tomto smyslu i smlouvu o dílo?

Odpověď:

Nahradit druhou polovinu pozastávky (5% z ceny díla) bankovní zárukou zhotovitel neumůže.

Dotaz č. 2:

Vzhledem k elektronickému podání nabídky by měla být jistota na podání nabídky formou bankovní záruky v elektronické podobě. Článek 11, bod 11.3 řeší podání listinné BZ. Můžete upřesnit, případně opravit?

Odpověď:

Zadavatel tímto upřesňuje článek 11.3 zadávací dokumentace následujícím způsobem:

V případě složení jistoty formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky požaduje zadavatel, aby dodavatel do své elektronické nabídky zařadil originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů).



Obec Rozdrojovice

pošta Kuřim, okres Brno – venkov
Na Dědině 7 664 34 Rozdrojovice

tel. 546220997.fax. 546212444
e-mail: urad@rozdrojovice.cz

Dotaz č. 3

V rozpočtech pro kanalizaci (objekty řady 300) chybí tvarovky (odbočky, kolena...), prosíme o doplnění.

Odpověď:

Je řešeno kumulovanými položkami v díle 8, a specifikováno v popisu rozpočtu na listu „Stavba“ s odkazem na Projektovou dokumentaci. Jednoznačný popis řešení kanalizace a kanalizačních přípojek je uveden v přílohách dokumentace D. 1. 3.

Dotaz č. 4

V rozpočtech komunikací (objekty řady 100) chybí položky pro napojení nového živičného krytu na stávající – položky pro vyřezání spáry a vyplnění zálivkou, prosíme o doplnění.

Odpověď:

V objektu 104 jsou položky pro napojení nového živičného krytu na stávající uvedeny, v SO103 a v objektu 102b jsou doplněny – viz. příloha.

Dotaz č. 5

Objekty řady 100 – v projektu se uvažuje použití separační geotextilie 300g/m², ve vzorovém řezu je uváděna tkaná, v TZ je netkaná, co platí?

Odpověď:

Jedná se o separační geotextilii bez výztužné funkce, má být netkaná. Vzorový řez je opraven a v příloze předkládám opravený výkres D.1.1 07 Vzorové příčné řezy.

Dotaz č. 6

Jelikož je přiložená projektová dokumentace ve stupni „dokumentace pro provádění stavby“, prosíme o doplnění přílohy výpisu šachet kanalizace, který obsahuje detailní informace pro provádění - skladbu každé ze šachet, napojení potrubí do dna šachet (kolik přípojek a pod jakým úhlem – šachetní hodiny) a další informace, které má obsahovat.

Odpověď:

Dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. platí, že:

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.



Obec Rozdrojovice

pošta Kuřim, okres Brno – venkov
Na Dědině 7 664 34 Rozdrojovice

tel. 546220997.fax. 546212444
e-mail: urad@rozdrojovice.cz

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Tedy, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace nejsou součástí PDPS. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

V příloze je nicméně zadavatelem předkládán požadovaný soupis kanalizačních šachet s jejich technickým popisem.

Dotaz č. 7

V projektové dokumentaci není žádná zmínka o „zásadách organizace výstavby“ není známo, jak má výstavba probíhat – zda se bude stavět za vyloučeného provozu, jestli je požadavek zachovat přístup k nemovitostem pro pěší, nebo pro dopravu, zda může zhotovitel pracovat na všech větvích naráz, nebo vždy mít jen jedno pracovní místo, jestli budou existovat například objízdné trasy... Prosíme o doplnění zásad organizace výstavby (ZOV)

Odpověď:

Zásadami organizace výstavby se zabývá celá kapitola 8 (včetně všech jejích podkapitol) přílohy B Souhrnná technická zpráva. Způsob a organizaci výstavby je potřeba podrobněji řešit v případné realizační dokumentaci stavby, která bude reflektovat aktuální situaci v době výstavby a možnosti a schopnosti konkrétního dodavatele.

V Rozdrojovicích dne 02.12.2019

Za Obec Rozdrojovice:

Ing. Daniel Stráský, starosta