



V Přerově dne 10. 7. 2014

Věc

Dodatečné informace č. 13

Zadavatel:

MORAVOINVEST CZ spol. s.r.o.
Pavlovická 49/18
779 00 Olomouc
IČ: 242 72 621

Veřejná zakázka:

Revitalizace Brownfields Pavlovická – I. etapa

(užší řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek: 478694

V souladu s § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/moravoinvest-cz>.

Dotaz:

V oddílu 34- Stěny a příčky, stavební část 101.1 nám není jasné, co má obsahovat položka č.51 – „Hygienické krycí lišty, spoj a mont. materiál atd“. Jedná se skutečně o hygienické lišty v sociálních zařízeních nebo to má spojitost s lištami pro sendvičové fasádní panely? A co má obsahovat položka číslo 52, která má úplně stejný název a stejnou výměru, tedy co má být v položce č. 51 a co v položce číslo 52? V částech 101.2 a 102 se tato položka vyskytuje již jen jednou. Má tato položka tedy také obsahovat řezání sendvičových panelů, vrtání otvorů a prostupů a různé další úpravy? Žádáme Vás o doplnění informací k výše uvedeným dotazům.

Odpověď:

Položka pokrývá přesně ty práce, co jsou tam uvedeny. Je to tam proto, že v některých potravinářských provozech musí být v rozích dány fabionky kvůli hygieně (nesmí mít roh 90 stupňů). Pak je tam další zařezávání popřípadě odstraňování části plechu při kotvení k základu apod. Projektant položku použil na základě zkušenosti z výstavby jiných potravinářských provozů a reakcí dodavatelů, že tyto práce nejsou v položce montáže zahrnuty. U SO 101.1 je ta položka duplicitně – nacenit jen jednu.

Dotaz:

Na základě poptávky na svítidla pro nájemní jednotku „C“ – Billa jsme od dodavatele svítidel (Zumtobel) obdrželi informaci, že svítidla dodávají přímo pro Billu, a že je to i takto dohodnuto.

Z tohoto důvodu nám výrobce cenovou nabídku na svítidla neposkytne. Žádáme Vás proto o vyjmutí dodávky a montáže svítidel pro nájemní jednotku C (Billa) z dodávky generálního dodavatele.

Odpověď:

Dodávka a montáž svítidel pro nájemní jednotku „C“ prosíme oceňte dle stávajícího VV. Zadavatel připravuje výkaz výměr přímých dodávek pro Billu, součástí něho budou i stejné položky stávajícího výkazu pouze s minusovým znaménkem. Položky výkazu přímých dodávek budou oceněny stejně jako položky ve stávajícím výkazu výměr a poté se stávající VV a výkaz přímých dodávek započte, aby vznikla konečná cena.

Zadavatel dále poskytuje tyto dodatečné informace:

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanoví termín otevírání obálek takto:

Lhůta a místo pro podání nabídek:


Lhůta pro podání nabídek končí dne **24. 7. 2014 v 9.00 hod.**

Místo pro podání nabídek: po celou lhůtu pro podání nabídek do 23. 7. 2014 včetně na adrese APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, Přerov, poslední den lhůty, tj. 24. 7. 2014 do 9.00 hod. na adrese Schweitzerova č.p. 84/50, Olomouc – zasedací místnost v druhém patře domu.

Doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání nabídky.

Otevírání obálek se uskuteční dne 24. 7. 2014 v 9.05 hod. v zasedací místnosti v druhém patře domu Schweitzerova č.p. 84/50, Olomouc.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za každého uchazeče – statutární zástupce uchazeče nebo pracovník pověřený plnou mocí k zastupování uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.



Ing. Horst Goldmann
za APC Consulting s.r.o.
osoba pověřená zadavatelskou činností