



Obec Rozdrojovice

pošta Kuřim, okres Brno – venkov
Na Dědině 7 664 34 Rozdrojovice

tel. 546220997.fax. 546212444
e-mail: urad@rozdrojovice.cz

Rekonstrukce místních komunikací v Rozdrojovicích OÚ – ZŠ, 2. etapa

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám,

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel:

Zástupce zadavatele:

Sídlo:

IČ:

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Daniel Stráský, starosta obce

Telefon:

E-mail:

Profil zadavatele:

Elektronický nástroj zadavatele:

Obec Rozdrojovice

Ing Daniel Stráský, starosta obce

Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

00282499

606073667 546220997

podatelna@rozdrojovice.cz

<https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=661>

<https://nen.nipez.cz/>

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 12.11.2020 a 13.11.2020 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující odpovědi formou dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1: V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byl zadavatelem uveřejněný nový soupis prací. V tomto soupisu je zjevná chyba v objektu SO 101 u položky č. 79 Zkoušky a revize. Této položce je přiřazeno množství z předchozí položky č. 78, čemuž odpovídá i popis položky. Žádáme o opravu této chyby.

Odpověď: Bylo opraveno – viz. aktualizovaný výkaz výměr

Dotaz č. 2: Dobrý den, v nově zaslaném rozpočtu je u objektu SO101 položky 79 chybně uvedené množství. Prosíme o opravu.

Odpověď: Bylo opraveno – viz. aktualizovaný výkaz výměr

Dotaz č. 3: Objekt SO 301 Etapa I – ulice Šafránka. V technické zprávě je uvedeno: Trouby průměru DN 600 a DN 800 budou z **korugovaného potrubí z materiálu PP** a kruhovou pevností SN 16 Spoje trub budou s naformovaným hrdlem, viz ČSN EN 1401-1 s vloženým dvoubřitým těsnicím kroužkem z elastomeru, opatřeným plastovou výztuží. Tomu odpovídají položky č.27 a 26. Tyto položky jsou však uvedeny jako : D+M Kanalizace z **trub PVC** hrdlových D 600 mm a D 800 mm Žádáme zadavatele o vysvětlení, co platí.



Obec Rozdrojovice

pošta Kuřim, okres Brno – venkov
Na Dědině 7 664 34 Rozdrojovice

tel. 546220997.fax. 546212444
e-mail: urad@rozdrojovice.cz

Odpověď: Bylo opraveno – viz. aktualizovaný výkaz výměr. V těchto dimenzích se jedná o potrubí PP.

Dotaz č. 4: Objekt SO 101 Etapa I – ulice Šafránka. Oddíl Vedlejší náklady – je uvedena položka č.79 se špatnou výměrou i poznámkou:

79	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	259,12000
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm : 259,12				259,12000

Žádáme o opravu položky.

Odpověď: Bylo opraveno – viz. aktualizovaný výkaz výměr

Dotaz č. 5: Dotaz č. 13 v dodatečných informacích nebyl od zadavatele zodpovězen. Přeložku kabelů CETIN si vždy provádí firma CETIN sama, cena by tedy měla být za tyto práce stanovena pro všechny účastníky stejná. Žádáme Vás tímto o doplnění ceny za stranové přeložení kabelů CETIN nebo o vyjmutí položky z rozpočtu.

Odpověď: Dotaz zodpovězen byl, nejedná se o přeložku kabelů CETIN, ale pouze o ochranu kabelů, která je naceňována v jednotlivých položkách rozpočtu.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je aktualizovaný výkaz výměr k ocenění označený jako „...příloha č. 4 slepý rozpočet DOPLNĚNÝ K DÍ2“ – tento rozpočet necht' použijí dodavatelé pro účely sestavení nabídek.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že lhůta pro podání nabídek zůstává stanovena na 24.11.2020 v 09:00 hod.

V Rozdrojovicích dne 13.11.2020

Za Obec Rozdrojovice:

Ing. Daniel Stráský, starosta