



Ve Vysokém Mýtě, dne 5.6.2013

Věc: Poskytnutí dodatečných informací č. 2 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: ZUŠ Žandov - realizace úspor energií, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14402

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce v OPŽP (dále jen „dotační program“).

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Veřejný zadavatel:

Město Žandov

Náměstí 82

47107 Žandov

IČ: 00261131

Zastoupeno: p. Zbyňkem Polákem – starostou města

Profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/zandov>

Dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona.

Dobrý den,
na základě písemných žádostí uchazečů o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce si dovoluji tyto dotazy zodpovědět.

Pověřené osobě zadavatele byly doručeny dotazy (e-mailové dotazy ze dne 31.5.2013).

1. Přesný dotaz uchazeče:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na rozměry a specifikace položek ve stavebním rozpočtu- 64-66 a 226-228 které se odkazují na výkres ostatní výrobky a jsou označeny V2??? Nikde jsem nenašel rozměry, materiál povrchovou úpravu.

1. Odpověď:

64-66

cedule státní znak – smaltovaná 40x36cm

cedule státní školy – smaltovaná 40x60cm

držák vlajky kovaný, nátěr, na jednu vlajku, podstavec diamantového tvaru

226-228

poštovní schránka závěsná, rozměr 250x350x80mm, pozink + nátěr

komínová lávka šířky 300mm – ocel kce + ocel rošt, zábradlí pozink, výšky 1,0m

Nášlap vyrobený z pozinkované oceli. Povrchová úprava nátěr.



2. Přesný dotaz uchazeče:

Dobrý den,
obrací se na Vás s dotazem k VŘ „ZUŠ Žandov – realizace úspor energií“.

V požadavcích na řešení a materiál klempířských prvků je specifikován „ocelový plech s poplastovanou úpravou tl.0,6mm“.

Toto je u klasických skládaných střech poměrně nestandardní řešení, lze nacenit klempířské prvky systémovými prvky pzn s dvou-třívrtvým lakováním – např. Lindab? Záruka na zmíněné prvky je 10-15 let.

2. Odpověď:

Ano, lze nacenit klempířské prvky systémovými prvky pzn s dvou-třívrtvým lakováním.

Zadavatel nesmí v souladu se zákonem uvádět konkrétní obchodní názvy. Přesná citace zákona: § 44 odst. 11 zákona:

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky či nemá-li sektorový zadavatel na zboží či službu, která je součástí veřejné zakázky, uzavřenou rámcovou smlouvu dle tohoto zákona, nesmí zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

proto na Váš dotaz odpovídáme pouze - ano, lze nacenit klempířské prvky systémovými prvky pzn s dvou-třívrtvým lakováním.

S pozdravem,

spol. s r.o.
Vladislavova 29/II
566 01 VYSOKÉ MYTO
Fax: 465 424171
Tel.: 465 424172 465 424472

Ing. Pavel Král – osoba pověřená
výkonem zadavatelských činností