



V Přerově dne 17. 7. 2014

Věc

Dodatečné informace č. 2

Zadavatel:

Občanské sdružení Sportovní klub Véska
Dolany – Véska 6
PSČ 783 16
IČ: 266 73 827

Veřejná zakázka:

Víceúčelová sportovní hala a wellness ve sportovním areálu Véska

(užší řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek: 489063

V souladu s § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/skveska>.

Dotaz:

Prosíme o zaslání část projektu F. Požární bezpečnostní řešení nebo alespoň Požární zprávu.

Odpověď:

Část PBR je součástí DSP – doplnění v příloze na CD.

Dotaz:

V projektové dokumentaci jsme nenašli inženýrskogeologický průzkum, požární zprávu a projekt organizace výstavby. Prosím o zaslání těchto částí dokumentace

Odpověď:

Uvedené části jsou součástí DSP – doplnění v příloze na CD.

Dotaz:

Je možné změnit typ zajištění svahu z hřebíkové stěny na kotvené záporové pažení z důvodu úspory času a financí?

Odpověď:

Změna typu zajištění svahu oproti projektové dokumentaci možné není.

Dotaz:

Ve výkresové dokumentaci jsou na střeše haly znázorněny sluneční kolektory. V technické zprávě zdravotechiky je zmínka o solárním ohřevu vody. Ve které části dokumentace najdeme podrobnější informace k solárnímu ohřevu vody a specifikaci kolektorů? Také ve výkazu výměr jsme kolektory nenašli. Prosím o doplnění a vysvětlení.

Odpověď:

Solární ohřev vody byl původně uvažován v rámci projektu pro stavební povolení. V prováděcí dokumentaci byl vypuštěn a nahrazen tepelným čerpadlem. Bylo dohodnuto, že bude provedena pouze příprava pro eventuelní osazení solárních kolektorů – z tohoto důvodu byly orientačně zakresleny do stavební části.

V projektu zdravotechiky není solární ohřev vody řešen (v odstavci Ohřev TUV zůstala zmínka o solárním ohřevu z DSP).

Dotaz:

Ve výkazu výměr v části silnoproud jsou uvedeny dvě výsledkové tabule -Výsledková tabule, čitelnost do 50m vč. Hodin. V části slaboproud je uvedena jedna výsledková tabule včetně příslušenství a s podrobnou specifikací. Požaduje investor celkem tři výsledkové tabule? Jaká je podrobnější specifikace dvou tabulí z části silnoproud? Jsou všechny umístěné v interiéru a jsou stejné?

Odpověď:

Výsledková tabule včetně podrobné specifikace je uvedena ve slaboproudu. V silnoproudé části prosím neoceňujte – zůstaly tam původní tabule z DSP. Později byly po dohodě s architekty nahrazeny 1 tabulí uvedenou ve slaboproudu.

Dotaz:

Ve výkazu výměr silnoproud jsou koncové prvky specifikované jako ABB Tango. Ve svazku 3 Technické podmínky je uvedena specifikace Schneider electric – Sedna – cream. Který výrobek bude investor požadovat?

Odpověď:

Uchazeč ocení koncové prvky elektro specifikované dle výkazu výměr.

Dotaz:

Je možné posunout termín odevzdání z důvodu časové náročnosti zpracování nabídky?

Odpověď:

Ano, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 8. 2014 do 12.00 hod.

Další znění dodatečné informace:

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení a stanoví termín pro otevírání obálek s nabídkami takto:


Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **5. 8. 2014 ve 12.00 hod.**

Místo pro podání nabídek: Sportovní klub Véska, Véska 6, 783 16 Dolany - Véska.

Otevírání obálek se uskuteční dne 5. 8. 2014 ve 12.05 hod. v klubovně Sportovního klubu Véska, Véska 6, 783 61 Dolany - Véska.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za každého uchazeče – statutární zástupce uchazeče nebo pracovník pověřený plnou mocí k zastupování uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.



Ing. Horst Goldmann
za APC Consulting s.r.o.
osoba pověřená zadavatelskou činností

Přílohy:
CD