

Dodatečné informace č. 2

K veřejné zakázce na zhotovitele stavby

„Klíнец – vodojem a vodovodní propoje“

která byla zveřejněna dne 23.9.2014

2. Dotaz uchazeče

V projektové dokumentaci je navržen železobetonový prefabrikovaný vodojem. Žádáme o sdělení, zda je možné v nabídce uvažovat železobetonový monolitický vodojem, betonovaný na místě. Monolitický vodojem by měl stejné parametry jako prefabrikovaný. Nejedná se o alternativní řešení, ale pouze o jiný výrobní postup vedoucí ke stejnému výsledku.

Odpověď:

V dokumentaci k výběru zhotovitele je výroba nádrží definována takto:

Objekt nádrží a nadzemního objektu jsou odlity metodou zvonového lití, jako bezespárý odlitek, z betonu C 35/45, hutněného vysokofrekvenční vibrací, což ve výsledku zajišťuje, že objekty jsou bezespáré, nepropustné, vodotěsné, nevyžadují žádnou dodatečnou hydroizolaci a ochranu.

Požadujeme tedy dodržení popsané technologie, kterou není možné použít na staveništi. Jiné technologie betonáže jsou nepřipustné.

Bez dotazu uchazeče:

Na základě Oznámení o výsledku kontroly zadávací dokumentace zadavatel tímto upřesňuje místo a termín otvírání obálek s nabídkami:

Otvírání obálek s nabídkami se bude konat dne 15.10.2014 od 16:05 hodin v zasedací místnosti na adrese zadavatele tj. Obecní úřad Klíнец, č.p.138, 252 10 Mníšek pod Brdy

V souladu s kapitolou 23.3. Pokynů pro zpracování nabídky - mají právo zúčastnit se otvírání obálek uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli fyzicky doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Otvírání obálek se v případě zájmu může zúčastnit vždy maximálně jeden zástupce uchazeče (v případě, že nepůjde o statutárního zástupce, musí být statutárním zástupcem zplnomocněn). Zájemce musí doložit výpis z obchodního rejstříku, ze kterého uváděné skutečnosti bude možné ověřit. Dále se zástupce zájemce prokáže občanským průkazem k ověření totožnosti

V Klínci, dne 9.10.2014

OBEC KLÍNEC ①
KLÍNEC 138
252 10 Mníšek pod Brdy
Jan Doubrava
Ing. Jan Doubrava MBA
starosta obce