

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 05. 06. 2015

Zadavatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Sídlo: Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Zastoupená: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
IČ: 00287113

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: "Zlepšení tepelně technických vlastností objektů areálu ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem"

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.


Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 :

1.) V objektu SO 05, v části Zateplení soklu se nachází ve výkaze výměr položka č. 74 „Dodatečná izolace zdiva tl 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí“. Tato položka je zadána metry běžnými. Mohli bychom se zeptat co představuje tato výměra, když v technické zprávě je uvedeno, že délka injektované stěny je 2,3 m? Nebylo by lepší vyjádřit tuto položku v metrech čtverečních zdiva, tak jak bývá většinou zvykem?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

1.) Výměra 141,9 udaná v rozpočtu představuje délku všech vrtaných a pak následně zainjektovaných otvorů. tzn. injektovaná plocha 6m² - injektážní vrtý v rastu po 12 cm = 22 řad po 20,5 ks díry = 451 x 1,05% rezerva = 473 ks x 0,3 m (předpokládaná průměrná hloubka injektážního vrtu) = 141,9 mb

S pozdravem



Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města

