

Dodatečná informace č. 2

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu,
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí“

Zadavatel: **Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek**
Se sídlem: **Žerotínova 736, 757 01 Valašské Meziříčí**
IČ: **00535109**

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci není výpočet osvětlení. V PD je na něj odkaz, měli by v něm být uvedeny typy svítidel. Dále upřesnění položek 241, 242, 243, sada jako měrná jednotka je široký pojem a taky cenové rozpětí je veliké. K položce 241 by navíc měl asi být samostatný výkres.

Odpověď na dotaz č. 1:

Na provedení svítidel nejsou vzhledem k charakteru prostor kladeny žádné speciální požadavky, vyjma dodržení krytí IP odpovídajícímu prostředí – sociální zařízení, venkovní, pokoje atd.

Upřesnění položky 241 „Satelitní souprava pro příjem signálu, 14 odběrných míst, kabeláž, osazení, zapojení – touto položkou se myslí instalace přijímací satelitní antény, kabeláž stíněnými koaxiálními TV kabely do celkem v rozpočtu uvedených 14-ti míst se zamýšlenými instalace televizních přijímačů. Uvažuje se o příjmu jen několika základních veřejnoprávních neplacených stanic, základní nabídka.

Upřesnění položky 242 – sada pro příjem datového signálu, kabeláž, router(y), WIFI – tímto je myšleno pokrytí prostor objektu bezdrátovým signálem formou WIFI pro potřeby hostů. Sada – komplet by se měl skládat z přijímače (místní poskytovatel, nemáme k dispozici metrop. síť v místě objektu), kabeláže mezi přijímačem, routerem a jednotlivými WIFI umístění chodba strop (odhad cca 4ks). Na tento systém nebudou kladeny žádné speciální požadavky, co se týče rychlosti atd.

Upřesnění položky č. 243 – Požární hlásiče autonomní na pokojích, 230vstř. – instalace požárních hlásičů na stropě jednotlivých pokojů, počet kusů uveden 14ks, napájení nebateriové!, 230Vstř. ze světelného okruhu. Cena na trhu cca okolo 600kč bez DPH/ks, slouží k akustickému, popř. světlenému varování ubytovaných při vzniku, trvání požáru.

Vzhledem ke stupni dokumentace jsou ve výkresech zakresleny pozice zásuvek s označením TV, místo předpokládané instalace televizního přijímače.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci není výpis dveří, na který se PD odkazuje.

Odpověď na dotaz č. 2:

Výpis dveří v příloze.

Ve Valašském Meziříčí 2.11.2016

Ing. Jiří Baroš v.r.