

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
Zadávaná zadavatelem dle §4, odst.d) v podlimitním režimu dle § 26 a 52 zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb. (dále jen zákon) v otevřeném řízení

Název zakázky: Tělocvična pro Základní školu Chýnov

Zadavatel zakázky:
Chýnovská majetková s.r.o.
Nádražní 534
391 55 Chýnov
IČ: 26079968
DIČ:CZ26079968
Zastoupená jednatelem – Mgr. Pavlem Eybertem
a Janem Pistulkou
Tel : +420 381297619,
+420 603489928
e-mail :starosta@chynov.eu
ID datové schránky: it7vugv
Profil zadavatele: <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=441>
Oficiální www: <http://www.chynov.cz/index.asp>

DODATEČNÉ INFORMACE č.2

Zadavatel poskytuje dle § 98 odst.3) ZÁKONA následující vysvětlení zadávací dokumentace :

Dotaz č.3

Dobrý den,

obě podlahoviny nejsou v projektu použity jako nášlapné vrstvy, ale jako obkladový materiál.
Na stavbě podlahu s povlakovou vrstvou nemáme.

Vyjádření zadavatele :

- 1)Zátěžový koberec slouží jako obklad stěn haly u hrací plochy(parametry jsou tl. 4mm a hmotnost do 700g/m2- vzor viz např.DORSPORT.CZ)
- 2)povlaková podlahovina na principu PVC se zřejmě myslí přírodní linoleum (Marmoleum), které je opět jako obklad stěn ve vstupních prostorách haly - jako interiérová plocha.
Zde se předpokládá použití jakékoli Marmolea v tl. 2,5mm.

V Chýnově 23.04.2018



Mgr. Pavel Eybert

a

Jan Pistulka
zadavatel