



V Přerově dne 18.7.2014

Věc

Dodatečné informace č. 3

Zadavatel:

Občanské sdružení Sportovní klub Véska
Dolany – Véska 6
PSČ 783 16
IČ: 266 73 827

Veřejná zakázka:

Víceúčelová sportovní hala a wellness ve sportovním areálu Véska

(užší řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek: 489063

V souladu s § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/skveska>.

Dotaz:

Zadávací dokumentace_Projektová dokumentace_PS 02 Technologie bazenu_01 TZ
VODNÍHO HOSPODARSTVI str.5:

„Automatické zakrytí bazénové hladiny vody:

V čelní stěně bazénu, směrem od vstupu do bazénové haly, je osazeno pod hladinou automatické zakrytí hladiny bazénu –STARLINE, segmentovou plachtou. Naviják slouží k navinutí plachty na hladinu pro rozměr bazénu o šířce 5 500 mm a délce 11 500 mm. Pevná tyč navijáku je z nerezové oceli a je odvíjena automaticky, pomocí elektromotoru. Celé zařízení krytu hladiny je osazeno v koncové části bazénu v šachtě, zakrytované roštem s oválnými otvory. (součást dodávky bazénu).“

Zadávací dokumentace_Výkaz výměr_slepy rozp wellness_Bazénová technologie:
p.č.15 č.pol. 01.05.03 Šachta pro podvodní roletu

Dotaz:

Dle technické zprávy má být roleta/plachta součástí dodávky bazénu, ale ve výkazu výměr tato položka chybí, je zde uvedena pouze položka „šachta pro podvodní roletu“.

Má být tedy plachta/roleta součástí dodávky? Pokud ano, žádáme o doplnění výkazu výměr o tuto položku.

Odpověď:

Na základě vyjádření projektantů – uvádíme „Omlouváme se, že v rámci finálních úprav výkazu výměr došlo omylem k vypuštění části textu z položky p.č.1, č.pol.01.01 Těleso bazénu v tomto znění :

- podvodní trubková lavice jako kryt rolety /bez rolety -5,5 m/
- podvodní lamelová roleta, PVC, barva bílá 5,5x11,5 m, motor v ose,,

bylo zadavatelem rozhodnuto o doplnění (opravě) textu položky ve Výkazu výměr-slepý rozpočet wellness, části Bazénová technologie, p.č.1, č.pol.01.01 Těleso bazénu o výše uvedené znění.“ Uchazeč tedy ocení podvodní roletu a její příslušenství v rámci této položky.

Dotaz:

1. Ve výkazu výměr PS 02 Technologie bazénu chybí položka zakrývací lamelová roleta, která má být umístěna v šachtě pro roletu. Žádáme o její doplnění do výkazu výměr.

Odpověď:

Viz.odpověď na předchozí dotaz.

Další znění dodatečné informace:

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení a stanový termín pro otevírání obálek s nabídkami takto:


Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **8. 8. 2014 ve 12.00 hod.**

Místo pro podání nabídek: Sportovní klub Véska, Véska 6, 783 16 Dolany - Véska.

Otevírání obálek se uskuteční dne 8. 8. 2014 ve 12.05 hod. v klubovně Sportovního klubu Véska, Véska 6, 783 61 Dolany - Véska.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za každého uchazeče – statutární zástupce uchazeče nebo pracovník pověřený plnou mocí k zastupování uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.



Ing. Horst Goldmann
za APC Consulting s.r.o.
osoba pověřená zadavatelskou činností