

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
Zadávaná zadavatelem dle §4, odst.d) v podlimitním režimu dle § 26 a 52 zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb. (dále jen zákon) v otevřeném řízení

Název zakázky: Tělocvična pro Základní školu Chýnov

Zadavatel zakázky:
Chýnovská majetková s.r.o.
Nádražní 534
391 55 Chýnov
IČ: 26079968
DIČ: CZ26079968
Zastoupená jednatelem – Mgr. Pavlem Eybertem
a Janem Pistulkou
Tel : +420 381297619,
+420 603489928
e-mail :starosta@chynov.eu
ID datové schránky: it7vugv
Profil zadavatele: <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=441>
Oficiální www: <http://www.chynov.cz/index.asp>

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3

Zadavatel poskytuje dle § 98 odst.3) ZÁKONA následující vysvětlení zadávací dokumentace :

Dotaz č.4


Dobrý den, ve výkaze výměr v díle zpevněné plochy položka č. 19 -Montáž a dodávka dopravního značení se odkazujete na technickou zprávu.

Bohužel jsme v technické zprávě nenašli žádnou specifikaci pro dopravní značení, proto vás žádám o doplnění.

Vyjádření zadavatele :

V SO 5 -Zpevněné plochy není nutné žádné značení z hlediska DI Policie ČR pro sjezd z komunikace.
Dopravní značení bude na zpevněné ploše vodorovnou značkou invalidy- V10f a svislou IP12 pro parkování osob ZTP viz situace vč.30.

V Chýnově 25.04.2018



Mgr. Pavel Eybert
a
Jan Pistulka
zadavatel

CHÝNOVSKÁ MAJETKOVÁ s.r.o.
NÁDRAŽNÍ 534
391 55 CHÝNOV ③
IČ: 26079968 • DIČ: CZ26079968
Tel.: 381 297 619 • 381 297 652