

V Ústí nad Labem, dne 14.5.2015

Název veřejné zakázky:

Obec Občov – splašková kanalizace a ČOV, 1. etapa

Dodatečné informace č. 3

3.1. Dotaz uchazeče

Výkaz výměr uvádí v objektu SO 01 splašková kanalizace v pol. č. 46 a 48 montáž kanalizačního potrubí ve výměře rovnající se délce kanalizace.
Podle rozpočtových pravidel se ale od této délky mají odpočítat místa, kde potrubí nebude. To je v šachtách a v místech, kde jsou tvarovky odboček.
Není to chyba ve výkazu výměr?

Odpověď na dotaz 3.1.:

Nejedná se o chybu. V soupisu prací se šachty obvykle od délky stok neodečítají, délka potrubí odpovídá délce uvedené v podélných profilech. V délce jsou sice započítány šachty, ale naopak nejsou započítány prořezy ani ztratiné.
Jak je uvedeno v poznámce soupisu prací, zhotovitel zakalkuluje ztratiné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.

3.2. Dotaz uchazeče

Ve výkazu výměr v objektu SO 02-Provozní objekt je v položce č. 31 uvedeno množství výztuže vypočítané procentním koeficientem z objemu betonu.
Přitom ale ve výkresové části označené D1.2 je výkresová dokumentace výztuže rozkreslená do jednotlivých položek.
Takto provedený výpočet množství neumožňuje kontrolu výměr podle výkresové dokumentace a ani neodpovídá ustanovení vyhl. 230/2012 Sb.
Proč je množství výztuže ve výkazu výměr stanoveno procentním koeficientem?

Odpověď na dotaz 3.2.:

Množství výztuže ve výkazu výměr je stanoveno procentním koeficientem na základě technické zprávy stavebně konstrukčního řešení - viz. str. 8:

1.8.4.3 Výztuž

použitá výztuž B500B (dle dřívějšího označování 10505 - R) bude mít krytí 40mm, bude splňovat ČSN EN 13670. Předpokládané množství výztuže **140kg/m³ betonu**.

Projektová dokumentace odpovídá ustanovení vyhl. 230/2012 Sb. §1 odstavec 3 „pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby“

Podle vyhlášky 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb je v příloze 6 stanoven rozsah dokumentace pro provádění staveb.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

b) Podrobný statický výpočet

c) Výkresová část (výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako **podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – dodavatelská dokumentace**).

S pozdravem

Bc. Iva Kořanová
Za zástupce zadavatele



- PROVOD -
Inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 201 580
Fax: 474 720 561
IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829