

zveřejněno dne: 16.9.2014
ve Věstníku veřejných zakázek
pod evidenčním č. zakázky: 494477

V Klínci, dne 10.10.2014

Dodatečné informace č. 4

K veřejné zakázce na zhotovitele stavby

„Klíнец – rekonstrukce a intenzifikace ČOV“

5. Dotaz uchazeče

1. Při prohlídce místa stavby bylo zjištěno podmáčení pozemku v místě plánovaného násypu a trubního vedení obtoku ČOV a plochy pro mezideponii. Ve výkazu výměr chybí položka týkající se případné sanace neúnosné pláň. Prosím o doplnění položky.

Odpověď: Zpevnění plochy pro mezideponii oceňte v položce VRN a ORN 1.3, sanace podloží v místě násypu a trubního vedení je zahrnuta v SO 03 pol. 41 – Štěrkopísek pro násypy.

2. Přeložky a provizorní trubní vedení bude zachováno, nebo se má vyjmout ze země?

Odpověď: Přeložky a provizorní potrubí bude po přepojení zrušeno a demontováno i ze země.

3. Není k dispozici podélný profil přeložek a provizorních trubních vedení. Nedojde ke střetu s nově navrženým trubním vedením?

Odpověď: Přeložky a provizorní propoje budou provedeny tak, aby ke střetu nedošlo.

4. Přeložky a provizorní trubní vedení je uvedeno ve výkazu výměr „VRN ORN Klíнец_ČOV.xls“ bodem 3.13 jako kpl. Vzhledem k tomu, že se jedná v součtu o 105 m trubního vedení a 50 m vedení NN. Nebylo by vhodnější tyto práce zařadit do položkového rozpočtu?

Odpověď: Přeložky oceňte dle bodu 3.13 VRN a návrhu etapizace a provozu dle ZOV.

S pozdravem

OBEC KLÍNEC ①
KLÍNEC 138
252 10 Mníšek pod Brdy
Jan Doubrava
Ing. Jan Doubrava MBA
starosta obce