

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

v zadávacím řízení

„Splašková kanalizace ČOV v obci Žižice – 3. Stavba – Drnov, Vítov“

ZADAVATEL: Obec Žižice
Sídlem: Žižice 31, 247 01 Žižice
Zastoupený: Vratislav Rubeš, starosta obce
IČ: 00235211

V Praze dne 26.5.2015

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona „Splašková kanalizace ČOV v obci Žižice – 3. Stavba – Drnov, Vítov“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 508379.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1:

„Dobrý den,

Máme dotaz k výše uvedené nabídce. Můžete specifikovat, které přílohy SoD je nutné doložit již v nabídce?

V ZD je například rozpor v bodě 13, kdy pojištění chcete doložit v nabídce a v SoD a v SoD je až po podpisu smlouvy“

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel požaduje v nabídce předložení příloh č. 1– 4 uvedených v Návrhu Smlouvy o dílo. Ohledně přílohy č. 5 – dokladů o trvání pojištění zadavatel sděluje, že v článku 13. Zadávací dokumentace je uvedeno alternativní doložení dokumentů o pojištění, buď předložením již platných dokladů o sjednaném pojištění (pokud jimi dodavatel disponuje) nebo předložením čestného prohlášení, že tato pojištění bude mít ke dni podpisu smlouvy sjednána.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že v SoD je uvedeno „při podpisu smlouvy“, nikoliv „po podpisu smlouvy“, a tato formulace je v návrhu smlouvy zvolena právě kvůli alternativní možnosti dodavatele předložit v nabídce nebo nahradit tuto přílohu čestným prohlášením.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2:

V soupisu prací „PR2_VV slepy_final“ chybí postupy výpočtu, dle vyhlášky 230 § 6 písm. f) a § 7 odst. 2, ke stěžejním položkám oddílu, které by umožňovaly kontrolu soupisu prací dle projektové dokumentace. Může zadavatel doplnit tyto výpočty?

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Vyhláška č. 230/2012 MPMR upřesňuje rozsah prováděcí projektové dokumentace. Prováděcí projektovou dokumentaci zajišťuje zhotovitel. Postupy výpočtu lze vyčíst z grafické a textové části zadávací dokumentace a to ve smyslu par.7, odst. 2 uvedené vyhlášky.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 3:

V soupisu prací „PR2_VV slepy_final“ položka p.č. 62 „potrubí DN250 PP - UltraRib 2), hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN12“, přímo odkazuje na konkrétního výrobce. Je možné použít jiný kvalitativně stejný výrobek, než na který odkazuje text položky?

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Ano uchazeč může ve své nabídce použít i jiný výrobek, tento ale musí splňovat kvalitativní podmínky předepsané v zadávací dokumentaci.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 4:

V soupisu prací „PR2_VV slepy_final“ jsou obsaženy položky: p.č. 57 „Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN250, výšky do 210cm“, p.č. 58 „Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN250, výšky do 300cm“, p.č. 59 „Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN250, výšky do 450cm“.

Tyto položky v soupisu prací nejsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Tyto položky soupisu prací jsou agregované a nespecifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž by měla být dána samostatnou položkou práce. Dle našeho názoru jsou v rozporu s vyhláškou 230 § 4 odst. 2 a odst. 3. Může zadavatel tyto položky upravit tak, aby umožňovaly jednoznačné a stejné ocenění všem uchazečům?

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel tyto položky neupraví. Rozpis šachet je předmětem prováděcí dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel. Uchazeč by měl položky cenit dle textové a grafické části zadávací dokumentace.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 5:

V Oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 12.05.2015 je v oddíle „III.1) Požadované zálohy a záruky uveřejněn následující požadavek: „Zadavatel požaduje složení jistoty a dále příslib bankovní záruky. Blíže viz ZD“ V zadávací dokumentaci je však uveden požadavek pouze na složení jistoty. O příslibech bankovní záruky zde není žádná zmínka. Prosíme o informaci, zda zadavatel požaduje jistotu a příslib bankovní záruky, či pouze jistotu.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Zadavatel požaduje pouze složení jistoty. Uvedení příslibu bankovní záruky ve Věstníku veřejných zakázek bylo administrativním pochybením.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 6:

Ve VV postrádáme vysazení odboček na přípojky, žádáme prověření.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Odbočky nejsou předmětem VŘ

Znění žádosti o dodatečné informace č. 7:

Žádáme o prověření výměr zásypů rýh zeminou (p.č. 34 a 35). Výpočtem nám vychází řádově vyšší výměra.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Zadavatel upozorňuje uchazeč stanoví nabídkovou cenu podle výkazu výměr stanoveného zadavatelem.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 8:

Žádáme o prověření, zda ve VV nechybí armaturní šachty na výtlacích a armatury (ve VV je pouze potrubí).

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Zadavatel upozorňuje uchazeč stanoví nabídkovou cenu podle výkazu výměr stanoveného zadavatelem.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 9:

Pokud je požadován podkladní beton, uvedený ve vzorových řezech D.12, chybí ve VV. Současně postrádáme drenážní štěrk a drenážní potrubí v úsecích se spodní vodou. Žádáme o prověření.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Zadavatel upozorňuje uchazeč stanoví nabídkovou cenu podle výkazu výměr stanoveného zadavatelem.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 10:

Ve VV postrádáme orientační sloupky dle v.č. D.20, žádáme prověření

80 /

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 10:

Orientační sloupky nejsou zahrnuty ve výkazu výměr, pokud budou po dohodě s budoucím provozovatelem osazeny, budou součástí prováděcí projektové dokumentaci a budou oceněny zvlášť.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 11:

Ve VV postrádáme elektrorozvaděče s pilířem pro ČS, žádáme prověření.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 11:

Elektrorozvaděč je součástí technologie ČS, ocenit do položky ČS.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o.
Mg. Pavel Zedník

A.I. Consulting s.r.o.
jednatel
IČO: 28163974, DIČ: CZ28163974
Na Klauďance 781/19, 147 00 Praha 4