

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	DODÁVKA RYCHLODOBÍJECÍCH STANIC
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	632515
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6
IČ:	25733591
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen zákon).

DOTAZ 1

V příloze Svazku 1 – požadavky na rychlodobíjecí stanice je na pozici 36 – Spolehlivost uvedeno: Nabíječka má více nezávislých výkonových modulů (např. pokud jeden vypadne ostatní běží a je zajištěn provoz stanice, byť s omezeným výkonem na DC straně).

Můžete prosím objasnit, proč je požadována modulární architektura k zajištění vyšší spolehlivosti nabíjecí stanice?

Tento požadavek považujeme za limitující, který vylučuje z účasti výrobce, kteří nemají modulární architekturu nabíjecí stanice, ale používají technologii, která se vyznačuje vysokou spolehlivostí i bez použití redundance.

Dle našeho názoru by měla být uvedena podmínka vysoké spolehlivosti nabízených stanic ve formě parametru Spolehlivost nebo Dostupnost, vyjádřeného v %, a ne předepisovat architekturu nabíjecí stanice. Samotná modularita nezajišťuje vysokou spolehlivost nabíjecí stanice.

ODPOVĚĎ 1

Z našeho pohledu jde o legitimní požadavek na spolehlivost zařízení a schopnost zaručit zákazníkům pokud možno 100% servis poskytovaný společností E.ON. Pokud dojde k poruše na nabíjecím modulu u výrobce, který nemá nabíjení řešeno pomocí více nezávislých výkonových modulů nýbrž jedním monoblokem, v takovém případě dojde k výpadku nabíjení celé stanice. Naopak více-modulární řešení v případě poruchy pouze sníží výkon nabíjení, ale stanice je schopna pokračovat v nabíjení dále. U stanice, která takovým řešením nedisponuje, lze předpokládat častější výpadek služby nabízený společností E.ON a dražší náklady na opravu. Naopak při modulárním řešení je služba poskytována neustále, byť s omezeným výkonem. Požadavek na více nezávislých výkonových modulů bude naplněn i řešením se dvěma moduly.