



V Přerově dne 12. 6. 2014

Věc

Dodatečné informace č. 6

Zadavatel:

MORAVOINVEST CZ spol. s.r.o.
Pavlovická 49/18
779 00 Olomouc
IČ: 242 72 621

Veřejná zakázka:

Revitalizace Brownfields Pavlovická – I. etapa

(užší řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek: 478694

V souladu s § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/moravoinvest-cz>.

Dotaz:

Zadávací dokumentace, kterou jsme obdrželi na CD, obsahuje všechny soubory, ale chybějí nám dokumentace k částem Elektro instalace silno_nájemní jednotka C, Elektroinstalace objektová a Elektroinstalace slabo_nájemní jednotka C. Pokoušeli jsme se stáhnout nově i dokumentaci z internetových stránek, ale v komprimovaném souboru je stejná chyba a složky jsou prázdné.

D1: Žádáme o zaslání těchto souborů.

Odpověď:

Požadované soubory byly zájemcům zaslány jednak spolu s dodatečnou informací č. 5 a jednak jako příloha této dodatečné informace.

Dotaz:

V předaných výkazech výměr (např. v části ZTI „d_1_4_1_zti“) nejsou vyplněné vzorce pro výpočet celkových cen položek, ani provedeno provázání do rekapitulací. Můžeme tyto vzorce doplnit sami? Je nutné mít všechny rekapitulace vyplněné?

Odpověď:

Ano, vzorce můžete doplnit sami.

Ano, všechny rekapitulace je nutné vyplnit.

Dotaz:

Žádáme Vás o zaslání celkové rekapitulace díla, ve které budou zahrnuty všechny jednotlivé rozpočty. Tato rekapitulace v předaném výkazu výměr chybí.

Odpověď:

Dokumentace obsahuje souhrnný rozpočet specifikovaný po stavebních oddílech, toto je pro zadavatele dostačující a z tohoto důvodu zadavatel neposkytuje požadovanou celkovou rekapitulaci.

Dotaz:

Výkazy výměr jsou pro část vytápění přiloženy ve dvou verzích – ve verzi „verze_tepelna_cerpadla“ a „verze_vymenikova_stanice“. Tyto výkazy se jeví (s rozdílem tepelného čerpadla) jako duplicitní. Jak máme soubor vytápění ocenit?

Odpověď:

Uchazeči ocení pouze verzi výměníková stanice. Verze tepelná čerpadla nebude oceněna.

Dotaz:

Výkazy výměr v části „dps_upravy_dle_doss“, oddíl „d_2_1_vodni_hospodarstvi“ jsou poskytnuty ve formátu MS Word. Žádáme Vás o zaslání výkazů výměr ve formátu MS Excel pro snazší práci s výkazy výměr.

Odpověď:

Uchazeči vyplní výkaz výměr v poskytnutém formátu.

Dotaz:

Dokumentace u kuchyňských linek uvádí, že dvířka a korpus mají být provedeny v barvě RAL, o jakou barvu se jedná?

Odpověď:

Jedná se o bílou barvu.

Dotaz:

Prosíme o bližší specifikaci položky této položky - PC 12500 Nábytková stěna z impreg.n.modif.DTD nebo překližky, s povrch. úpravou, dveřmi, kováním, v oddíle truhlářské konstrukce.

Odpověď:

Jedná se o nábytkovou stěnu kolem výlevky v jednotkách D a H. Stěna z DTD desky tl.18mm s povrchovou úpravou HPL v bílé barvě a ABS hranami. Rozměry stěny 1675/2600mm. Dveře 600/2000mm včetně dveřních závěsů a kování klika/klika – materiál nerez mat. Výrobek včetně kotevního a spojovacího materiálu.

Dotaz:

Ve výkazu výměr, části „dps_upravy_dle_doss“, oddílu „D.1.4.6.1 - ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD - SO 102 - JEDNOTKA D“ je chybný součtový vzorec (buňka F47 – celkem

elektroinstalace). Můžeme tento vzorec opravit? Můžeme opravovat i další vzorce, pokud narazíme na další chybný výpočet?

Odpověď:

Ano.

Zadavatel dále poskytuje tyto dodatečné informace:

1. Zadavatel na přiloženém CD poskytuje PD „d_1_4_7_1_slp_ezs_najemni_jednotka_c“, „d_1_4_7_1_slp_komerční_rozhlas_najemni_jednotka_c“, výkresovou dokumentaci „d_1_4_6_1_elektroinstalace_najemni_jednotka_c“.

2. Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanoví termín otevírání obálek takto:

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **3. 7. 2014 v 9.00 hod.**

Místo pro podání nabídek: po celou lhůtu pro podání nabídek do 2. 7. 2014 včetně na adrese APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, Přerov, poslední den lhůty, tj. 3. 7. 2014 do 9.00 hod. na adrese Schweitzerova č.p. 84/50, Olomouc – zasedací místnost v druhém patře domu.

Doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání nabídky.

Otevírání obálek se uskuteční dne 3. 7. 2014 v 9.05 hod. v zasedací místnosti v druhém patře domu Schweitzerova č.p. 84/50, Olomouc.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za každého uchazeče – statutární zástupce uchazeče nebo pracovník pověřený plnou mocí k zastupování uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.



Ing. Horst Goldmann
za APC Consulting s.r.o.
osoba pověřená zadavatelskou činností

Přílohy:

Zápis z prohlídky místa plnění

CD