



V Přerově dne 16. 6. 2014

Věc

Dodatečné informace č. 7

Zadavatel:

MORAVOINVEST CZ spol. s r.o.
Pavlovická 49/18
779 00 Olomouc
IČ: 242 72 621

Veřejná zakázka:

Revitalizace Brownfields Pavlovická – I. etapa

(užší řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek: 478694

V souladu s § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Dodatečné informace jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/moravoinvest-cz>.

Dotaz:

Na CD, na kterém je poskytnuta projektová dokumentace, nejsou výkresy v částech:

- d_2_1_vodní hospodářství – dešťová kanalizace – Změnový list d_2_1_vodní_hospodářství
- d_1_4_6_elektroinstalace_silnoproud – d_1_4_6_1_elektroinstalace_nájemní_jednotka_c
- d_1_4_6_elektroinstalace_silnoproud – d_1_4_6_1_elektroinstalace_objektová
- d_1_4_7_elektroinstalace_slaboproud – d_1_4_7_1_slp_ezs_nájemní_jednotka_c
- d_1_4_7_elektroinstalace_slaboproud
d_1_4_7_1_slp_komerční_rozhlas_nájemní_jednotka_c
- d_5_1_příprava území – f_dokumentace_stavby

Odpověď:

Výkresy v částech

d_1_4_6_elektroinstalace_silnoproud – d_1_4_6_1_elektroinstalace_nájemní_jednotka_c
d_1_4_6_elektroinstalace_silnoproud – d_1_4_6_1_elektroinstalace_objektová
d_1_4_7_elektroinstalace_slaboproud – d_1_4_7_1_slp_ezs_nájemní_jednotka_c
d_1_4_7_elektroinstalace_slaboproud – d_1_4_7_1_slp_komerční_rozhlas_nájemní_jednotka_c
byly doplněny v rámci dodatečných informací č. 5 a č. 6.

Na přiloženém CD zasíláme výkresy d_2_1_vodní hospodářství – dešťová kanalizace – Změnový list d_2_1_vodní_hospodářství, d_5_1_příprava území – f_dokumentace_stavby

Dotaz:

dále dokumentace neobsahuje výkaz výměr v částech:

- d_1_4_6_elektroinstalace_slaboproud – d_1_4_6_1_elektroinstalace_objektová
- d_1_4_7_elektroinstalace_slaboproud – d_1_4_7_1_slp_ezs_najemní_jednotka_c
- d_1_4_7_elektroinstalace_slaboproud
d_1_4_7_1_slp_komerční_rozhlas_najemní_jednotka_c
- d_1_4_7_elektroinstalace_slaboproud – Změnový list d_1_4_7_1_slp

Žádám tímto o jejich dodatečné poskytnutí.

Odpověď:

VV v částech

d_1_4_6_elektroinstalace_slaboproud – d_1_4_6_1_elektroinstalace_objektová

d_1_4_7_elektroinstalace_slaboproud – d_1_4_7_1_slp_ezs_najemní_jednotka_c

d_1_4_7_elektroinstalace_slaboproud – d_1_4_7_1_slp_komerční_rozhlas_najemní_jednotka_c
byly poskytnuty v rámci dodatečných informací č. 5.

VV d_1_4_7_elektroinstalace_slaboproud – Změnový list d_1_4_7_1_slp - Jak se měnily některé dispozice a vkládaly se světlíky, tak se jen posouvali čidla EPS. Na rozpočet nemělo vliv.

Byla provedena jen revize výkresů, ale VV a rozpočet zůstal stejný. Žádné odpočty ani přípočty nebyly zapotřebí, proto neexistuje výkaz výměr ke změnovému výkresu.

Dotaz:

Objekt SO 401.4 – vodoměrná šachta monolitická – v technické zprávě a výpisu materiálu stavebně konstrukční části je uveden strop šachty z předpjatých dutinových panelů tl. 160 mm, v části d_2_1_vodní_hospodářství – vodovod (včetně výkazu výměr) je strop z překladů RZP. Žádám o upřesnění, která informace je platná.

Odpověď:

Požadujeme nacenit dle výkazu výměr, tzn. dle části d_2_1_vodní_hospodářství – vodovod

Dotaz:

Na výkrese č. E.2 Situace (situace bouracích prací) jsou červeně označeny dva objekty na pozemku č. 68 a č.232.

Dotaz: Jsou tyto objekty zahrnuty ve výkazu výměr bouracích prací? Počítá se s demolicí těchto objektů v rámci I.etapy?

Odpověď:

Tyto objekty nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. V etapě výstavby které se týká vypsání zadávacího řízení se s demolicí těchto objektů nepočítá.

Dotaz:

U jednoho ze stávajících objektů je kanalizační jímka. Objekt je určen k demolicí.

Dotaz: Je tato jímka zahrnuta ve výkazu výměr a počítá se s její demolicí nebo zůstane jímka zachovaná?

Odpověď:

Vzhledem k nejištěnému objemu odpadní jímky byly objemy demolice této konstrukce zahrnuty do položky „ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ NEBO KRYTŮ“

Dotaz:

Na zaslaném CD v dodatečné informaci č.5 není složka s výkresovou dokumentací "d_1_4_6_1_elektroinstalace_najemni_jednotka_C", jak je uvedeno v zaslaném dopise DI č.5.

Dotaz: Žádáme Vás o zaslání této dokumentace.

Odpověď:

Dokumentace byla zaslána spolu s dodatečnou informací č. 6.

Dotaz:

Máme nechat ve smlouvě o dílo a taktéž v požadovaném hrm termíny uvedené v SOD - tzn. zahájení červenec 2014 – dokončení květen 2015, když bylo odevzdání posunuto na 3.7.2014?

Zda **termíny nechat tak jak jsou uvedeny ve smlouvě** (a ty se upraví až s vítězným uchazečem) **nebo provést změny v SOD** (změny si bez vašeho souhlasu nedovolím provést).

Odpověď:

Uchazeči předloží smlouvu s termíny uvedenými v zadávacích podmínkách. Konkrétní termín zahájení realizace díla bude upraven až ve smlouvě s vybraným uchazečem. Zadavatel požaduje dodržet termín ukončení plnění veřejné zakázky uvedený v zadávacích podmínkách, tzn. květen 2015.

Zadavatel dále poskytuje tyto dodatečné informace:

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanoví termín otevírání obálek takto:

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **7. 7. 2014 v 9.00 hod.**

Místo pro podání nabídek: po celou lhůtu pro podání nabídek do 4. 7. 2014 včetně na adrese APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, Přerov, poslední den lhůty, tj. 7. 7. 2014 do 9.00 hod. na adrese Schweitzerova č.p. 84/50, Olomouc – zasedací místnost v druhém patře domu.

Doručení na jinou adresu nebude považováno za řádné podání nabídky.

Otevírání obálek se uskuteční dne 7. 7. 2014 v 9.05 hod. v zasedací místnosti v druhém patře domu Schweitzerova č.p. 84/50, Olomouc.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za každého uchazeče – statutární zástupce uchazeče nebo pracovník pověřený plnou mocí k zastupování uchazeče), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Ing. Horst Goldmann
za APC Consulting s.r.o.
osoba pověřená zadavatelskou činností

Přílohy:
CD