

## DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Název veřejné zakázky : B.j. 4 PB-VB Borotice

Název zadavatele : Obec Borotice

Zadavateli předmětné veřejné zakázky vydává tímto dodatečné informace k níže uvedeným stavebním oddílům v následujícím znění :

-----

### **Položka č. 1:**

Okna a dveře – barva rámu výplní otvorů. Byl objeven nesoulad s legendou ve výkresové části a části textové stran barvy rámu předmětných výplní otvorů.

### **Položka č. 2:**

Jímka na vyvážení, její typ, konstrukce a rozměr.

-----

## ODPOVĚDI ZADAVATELE :

### **Odpověď na položku č.1)**

Všechny výplně otvorů, tedy okna, balkonové dveře a vnější dveře bytové O/6 budou mít rám z plastu v bílé barvě, ale vnější plochy budou opatřeny folii v tmavé hnědé barvě - **tedy imitace dřeva**. U položky O/6 – vchodové, bytové dveře je možno zvolit jiný druh prosklení, který ovšem musí být podobný, resp. musí být přibližně plošně shodný s navrženým typem. U oken je členění vytvořeno pomocí meziokenních mřížek.

### **Odpověď na položku č.2)**

Jímka na vyvážení může být i jiné samonosné konstrukce, než je navržený sklolaminát, může mít i jiný rozměr, jen je nutné zachovat navržený užitný objem.

V Boroticích dne 21.8.2012

Zdeněk Bobok  
starosta

