

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce „**Rekonstrukce bytových jader panelového domu Brno-Bystrc (Heyrovského 20-30 sudá; Laštůvkova 61-75 lichá)**“

evidenční číslo: 510231

V Brně dne 14.05.2014

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č.1

V části dokumentace D.1.4.-05 obsahuje výkazy výměr TUV jednotkové ceny.

Znění dotazu: *Mají být tyto jednotkové ceny v nabídce dodrženy, nebo se jedná o chybu na straně Zadavatele?*

Dodatečná informace č. 1:

1

Předmětné jednotkové ceny byly ve výkazech výměr pro objekt 23 BD Heyrovského 20-24 a 22 BD Heyrovského 26-30 v textové části projektové dokumentace D.1.4-05-Teplá voda_Rozpočet+VVu veřejněny omylem, jedná se o ceny dle cenové soustavy RTS. Tyto **ceny nejsou pro dodavatele nijak závazné.**

Tyto dodatečné informace se **nedotýkají článku 22 odst. 2 Zadávací dokumentace.** Minimální ceny uvedené v rámci Projektové dokumentace (zejména v rámci výkazu výměr) jsou ceny obvyklé v místě a čase pro dodávky specifikované minimálními technickými podmínkami. Uchazeč může nabídnout cenu nižší, ale tato cena bude pravděpodobně shledána jako cena vykazující znaky mimořádně nízké nabídkové ceny a uchazeč bude pravděpodobně vyzván k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny a bude mít možnost tuto cenu řádně dle zákona objasnit.

Přílohou těchto dodatečných informací jsou upravené výkazy výměr pro objekty 23 BD Heyrovského 20-24 a 22 BD Heyrovského 26-30 bez uvedení jednotkových cen. Uchazeči použijí do své nabídky tyto upravené výkazy výměr.

Dotaz č. 2

TZ pro rekonstrukci plynových stupaček je uvedeno utěsnění prostupy k-cí v odolnosti EI 60. Ve výkazu výměr chybí položky k tomu určené a neobsahuje je ani stavební část.

Znění dotazu: *Může zadavatel sdělit, v jaké položce výkazu výměr je obsažena dodávka a montáž těchto položek, případně doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?*

Dodatečná informace č. 2:

Ve výkazech výměr pro rekonstrukci plynových stoupaček byla upřesněna položka č. 2 - Protipožární prostup potrubí (ochranná trubka + protipožární pěna) a to ve všech výkazech jednotlivých vstupů, které jsou přílohou těchto dodatečných informací. Uchazeči použijí do své nabídky tyto upravené výkazy výměr.

Dotaz č. 3

V TZ pro rekonstrukci plynového potrubí je uveden přesun HUP na fasádu objektu. K těmto činnostem chybí veškeré položky ve výkazu výměr.

Znění dotazu: Může zadavatel sdělit, v jaké položce výkazu výměr je obsažena dodávka a montáž těchto položek, případně doplní zadavatel tyto položky do výkazu výměr?

Dodatečná informace č. 3:

Rekonstrukce bytových jader neobsahuje přesunutí HUP na fasádu, v textové části je pouze uvedeno následující: "Přesun HUP na fasádu domu bude řešen při rekonstrukci ležatého rozvodu plynu v domě.", z tohoto vyplývá, že HUP ani ležaté rozvody nejsou součástí projektu, ale budou řešeny v budoucnosti samostatně.

Dotaz č. 4

2

Výkazy výměr v arch. stavební části – oddíl bourání k-cí (např. pol. č. 34 ve výkaze č. 2015_1_1_3A_VV_H) obsahují položky demontáže klozetů a deskových příček. Obdobně jsou tyto položky obsaženy ve výkaze výměr v části rekonstrukce plynových stoupaček (položky Demontáž WC a stěny za WC).

Znění dotazu: Nejedná se o duplicitní položky? Pokud ano, jakým způsobem je má zhotovitel nacenit?

Dodatečná informace č. 4:

Jedná se o duplicitní položku a platí položka pouze v části D.1.1- Architektonicko-stavební řešení, v části výkazu výměr plynového potrubí je tato položka odstraněna, upravený výkaz výměr je přílohou těchto dodatečných informací. Uchazeči použijí do své nabídky tento upravený výkaz výměr.

Přílohy dodatečných informací č. 1 jsou uveřejněny na profilu zadavatele

<https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=125>

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28.05.2015 do 10:00 (konec lhůty pro podání nabídek je uveden v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek). Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.