




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

odbor vnitřní správy Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem

VAŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 7659/2015
SP. ZN.: OVS 62/2015 Pe
VYŘIZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: pechova@mubph.cz
DATUM: 16.04.2015



Dodatečná informace č.3

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky na akci: „**Generální rekonstrukce veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – II. etapa**“.

Dne 15.04.2015 obdržel zadavatel formou e-mailové korespondence níže uvedený dotaz uchazeče.

Dotaz uchazeče ze dne 15.04.2015:

Ve smlouvě o dílo je uveden jako předmět díla ---

II. PŘEDMĚT DÍLA

*II.1 Předmětem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na akci „**Generální rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa**“ podle projektové dokumentace pro provádění staveb „Generální rekonstrukce veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – II. etapa“, zpracované firmou ELPIK s.r.o., Nerudova 470/1, 767 01 Kroměříž (12/2012). Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.*

- 1. Je nutné tedy dodržet požadavky Technické zprávy z článku 6.2 Svítidla, nebo je možné použít svítidla s jiným korpusem, než je požadováno (z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny)?*
- 2. Je možné použití svítidel složených z jednoho či dvou Multi LED chipů ?*

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující:

Odpověď zadavatele ze dne 16.04.2015:

ad 1) Ano, je nutné dodržet požadavky Technické zprávy z článku 6.2 Svítidla, kde je uvedeno: Celý korpus svítidla včetně příruby a uzavíracího klipu musí být vyrobeno z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny.

ad 2) Ne, z důvodu maximální spolehlivosti svítidla není možné použít svítidlo s využitím LED Multichipů, je nutné dodržet požadavky Technické zprávy z článku 6.2 Svítidla, kde je uvedeno: Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED, každý o výkonu cca 1 W při maximálním budícím proudu 350 mA z důvodu maximální možné životnosti.

otisk úředního razítka

Jiří Ott v.r.
místostarosta města Bystřice pod Hostýnem