




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

odbor vnitřní správy Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem

VAŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 10396/2015
SP. ZN.: OVS 83/2015 Pe
VYŘIZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: pechova@mubph.cz
DATUM: 25.05.2015



Dodatečná informace č.3

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky na akci: „**Generální rekonstrukce veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – II. etapa**“.

Dne 23.05.2015 obdržel zadavatel formou e-mailové korespondence níže uvedený dotaz uchazeče.

Dotaz uchazeče ze dne 23.05.2015:

Chtěl bych vznést dotaz k nesrovnalosti ohledně stožárů. Ve výkazu výměr je uvedeno, že stožáry mají být v provedení žárový zinek. V technické zprávě je ale uvedeno, že stožáry mají mít přípravu na barvu RAL. Cenový rozdíl mezi těmito typy je v některých případech až 30%. Můžete mi prosím upřesnit, jak je to myšleno.

Odpověď zadavatele ze dne 25.05.2015:

Specifikace stožárů v technické zprávě F1.1.1. byla dle I. etapy, kde byly i černé stožáry. Ve II. etapě generální rekonstrukce VO není barva stožáru požadována, je nutné pouze dodržet:

Stožáry budou velikosti 5 - 10m. Osvětlovací stožár musí být vyroben dle platných technických norem (ČSN EN 40 a ČSN EN ISO 3834). Stožár musí být kulatý stupňový, ocelový žárově zinkovaný.

otisk úředního razítka

Mgr. Zdeněk Pánek, v.r.
starosta města Bystřice pod Hostýnem