

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ: 00284891** - Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem: „**B.j.21-PČB-Hodonín, Žižkova.ul**“.

Dotaz uchazeče:

V zadání je rozdíl.

Technické požadavky na hliníkové okna a dveře jsou dle parametrů na standardní, ale dle výpisu prvků je požadavek pouze na protipožární prvky 1x dveře a 2x okno.

Technické požadavky zadání s protipožářem nelze splnit /Uw, počet komor apod./

Je zapotřebí tedy určit zda mají vybrané prvky tvořit funkci protipožární, nebo pouze splňovat požadované hodnoty /Uw, počet komor apod./

Máme se řídit se výpisem prvků?

Odpověď zadavatele:

Pokud je výrobek označen jako protipožární, musí vždy splňovat protipožární požadavky uvedené v Požárně bezpečnostním řešení, které jsou převzaty i do výpisu prvků. Tzn. výpis prvků platí.

Technické požadavky jsou stanoveny obecně pro ostatní hliníkové prvky.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Nikola Paříková

Mobil: 702 930 807

E-mail: parikova@viaconsult.cz

VIA Consult a.s.

Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno