




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

odbor vnitřní správy Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem

VAŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 7744/2015
SP. ZN.: OVS 62/2015 Pe
VYŘIZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: pechova@mubph.cz
DATUM: 17.04.2015



Dodatečná informace č.5

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky na akci: „**Generální rekonstrukce veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – II. etapa**“.

Dne 16.04.2015 obdržel zadavatel formou e-mailové korespondence níže uvedený dotaz uchazeče.

Dotaz uchazeče ze dne 16.04.2015:

Může uchazeč v návrhu svítidel uvažovat i se svítidly, která mají následující odlišné parametry uvedené v PD?

- hmotnost svítidla 11,5 kg (požadavek TZ max. 11 kg);
- plocha odporu větru 0,078 m² (požadavek TZ max. 0,057 m²);
- rozměry svítidla 674 x 436 mm (požadavek TZ max. 650 x 435 mm).

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující:

Odpověď zadavatele ze dne 17.04.2015:

- Ano zadavatel povoluje zvýšení hmotnosti světla o 10%.
- Ano zadavatel povoluje zvýšení plochy odporu větru o 40%.
- Ano zadavatel povoluje zvětšení půdorysného rozměru svítidla o 5%.

otisk úředního razítka

Mgr. Zdeněk Pánek, v.r.
starosta města Bystřice pod Hostýnem